

Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за IV квартал 2012 года

№	ДАТА	Наименование	Наименование поврежденной линии, оборудования 6-10 кВ	время	
		№ п/ст, РП, ТП		Откл.	Вкл

Великий Новгород IV квартал 2012 года.

1	09.10.12 г.	ПС «Районная» откл. МВ ф.03	КЛ 6 кВ ПС «Районная» - РП – 44;	09.10.12 2:05	09.10.12 2:05
2	10.10.12 г.	ПС "Антоново" откл. МВ ф.15	КЛ 6 кВ ПС "Антоново" - РП - 36	10.10.12 15:47	10.10.12 16:26
3	12.10.12 г.	РП - 7 откл. МВ на ТП - 302	КЛ 6 кВ ТП - 302 - ТП - 303	12.10.12 9:38	12.10.12 10:10
4	12.10.12 г.	РП - 7 откл. МВ на ТП - 302	КЛ 6 кВ ТП - 87 - ТП - 303	12.10.12 9:38	12.10.12 10:10
5	17.10.2012	РП – 38 откл. СМВ	РП – 38 секция ф.07	17.10.12 22:00	17.10.12 23:00
6	26.10.2012	В ТП – 172 откл. МВ на РП - 16	ВЛ 6 кВ п/п 16 - ТП - 110	26.10.12 4:00	26.10.12 5:44
7	27.10.2012	ПС «Районная» откл. МВ ф. 37	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 34	27.10.12 2:40	27.10.12 3:12
8	01.11.2012	ПС «Базовая» откл. МВ ф. 38	КЛ 6 кВ ПС Базовая - ТП - 73, ф.38	01.11.12 13:15	01.11.12 14:30
9	01.11.2012	РП – 47 откл. ВВ ф. 23 на РП - 22	КЛ 6 кВ ТП - 46 - ТП - 30	01.11.12 17:00	01.11.12 18:04
10	03.11.2012	ТП - 172 откл. МВ на РП - 16	ТП - 247	03.11.12 16:15	03.11.12 17:53
11	06.11.2012	РП - 12 откл. МВ на ТП - 218	КЛ 6 кВ РП - 12 - ТП - 454	06.11.12 7:32	06.11.12 8:31
12	08.11.2012	РП – 13 откл. МВ на ТП - 253	КЛ 6 кВ РП - 13 - ТП - 253	08.11.12 2:12	08.11.12 2:46
13	10.11.2012	РП – 15 откл. МВ на ТП - 188	КЛ 6 кВ РП - 15 - ТП - 188	10.11.2012 9:55	10.11.2012 10:37
14	18.11.2012	ПС «Районная» откл. МВ ф. 3	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 44, ф.03	18.11.2012 6:45	18.11.2012 6:45
15	18.11.2012	ПС "ЖБИ" откл. ф.04	КЛ 6 кВ ТП - 415 - ТП - 350	18.11.2012 13:30	18.11.2012 14:35
16	22.11.2012	ПС "Базовая" "земля" на I секции шин	ПС "Базовая" - РП - 3, ф.45	22.11.2012 21:18	22.11.2012 21:30

17	26.11.2012	РП - 7 откл. МВ на ТП - 378	КЛ 6 кВ РП - 45 - ТП - 278	26.11.2012 1:30	26.11.2012 2:05
18	26.11.2012	РП - 16 откл. МВ на РП - 18, ф.72	КЛ 6 кВ РП - 16 - РП - 18, ф.72	26.11.12 14:00	26.11.12 14:00
19	03.12.2012	ПС "Базовая" откл. МВ ф.38	КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - ТП - 73, ф.38	03.12.12 1:20	03.12.12 3:25
20	04.12.2012	ПС "Районная" ф.57 "земля"	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 15, ф.57	04.12.12 6:26	04.12.12 6:29
21	05.12.2012	РП - 36 откл. МВ на ТП - 104		05.12.2012 21:24	05.12.2012 21:54
22	06.12.2012	РП - 30 откл. МВ на ТП - 453	КЛ 6 кВ РП - 30 - ТП - 453	06.12.12 3:47	06.12.12 4:40
23	09.12.2012	ПС "Базовая" откл. МВ ф.35	ПС "Базовая" - РП - 39, ф.35	09.12.12 16:23	09.12.12 16:53
24	18.12.2012	РП - 42 откл. МВ на ТП - 579, ф.75	ТП -586 ВН на ТП - 656	18.12.12 8:25	18.12.12 9:15
25	27.12.2012	ПС «Районная» откл. МВ ф. 18	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - ТП - 245, ф.18	27.12.12 10:15	27.12.12 10:49
26	29.12.2012	РП - 27 откл. МВ на ТП - 119		29.12.12 9:10	29.12.12 9:53

ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года

1	04.11.2012	ПС "Чудово" откл. Л - 23	ВЛ 10 кВ	04.11.12 17:32	04.11.12 17:37
2	19.11.2012	ПС «Вишера» отключили Л – 6 «земля»	Каб. выход с ВЛ 10 кВ на ТП - 29а	19.11.12 20:11	19.11.12 20:32
3	29.11.2012	ПС «Вишера» «земля»	Л - 6	29.11.12 7:29	29.11.12 8:20
4	28.12.2012	ПС "Чудово" откл. Л - 12	ВЛ 10 кВ	28.12.12 21:57	28.12.12 22:04

ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года

1	03.10.2012	ПС "Окуловская" 330 откл. Л - 38	ВЛ 10 кВ ТП - 32 - ТП - 33	03.10.2012 13:07	03.10.2012 16:15
2	08.10.2012	ТПС "Окуловка" откл. Л - 6	КЛ - ВЛ 10 кВ	08.10.2012 11:17	08.10.2012 11:56
3	12.10.2012	ТПС "Окуловка" откл. Л - 3	КЛ - ВЛ 10 кВ	12.10.2012 18:20	12.10.2012 19:15
4	13.10.2012	ТПС "Окуловка" откл. Л - 7	КЛ - ВЛ 10 кВ	13.10.2012 13:52	13.10.2012 14:25
5	18.10.2012	ПС «Окуловка» откл. Л - 6	ВЛ 10 кВ ТП – 45 – ТП – 42 (резерв)	18.10.2012 21:33	18.10.2012 22:08

6	21.10.2012	ПС «Окуловка 1» откл. Л – 2,Л - 18	ТП - 72	21.10.2012 11:08	21.10.2012 11:25
7	27.10.2012	ПС "Крестцы" откл. Л - 11	ТП - 40	27.10.2012 9:10	27.10.2012 10:15
8	27.11.2012	ПС «Окуловка» откл. Л - 6	КЛ 10 кВ ТП - 10 - ТП - 27	27.11.2012 14:55	27.11.2012 15:15
9	20.12.2012	ПС "Окуловка" щткл. Л - 38	ВЛ 10 кВ	20.12.2012 9:20	20.12.2012 10:59
10	25.12.2012	ПС "Угловка" откл. Л - 3.	ВЛ 10 кВ	25.12.2012 19:35	25.12.2012 21:00

ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года.

1	03.10.2012	ПС "Валдай" "земля" Л - 4	ВЛ 10 кВ ТП - 41 - ТП - 50	03.10.2012 23:10	04.10.2012 0:05
2	08.10.2012	ПС "Валдай" "откл. Л - 4	ВЛ 10 кВ	08.10.2012 7:30	08.10.2012 8:25
3	08.10.2012	РП – 10 откл. МВ на ТП - 15	КЛ 10 кВ ТП – 15 – ТП – 4 (резерв)	08.10.2012 8:00	08.10.2012 8:00
4	16.10.2012	ТП - 12	Т - 1	16.10.2012 23:50	17.10.2012 16:25
5	18.10.2012	ПС «Валдай» откл. Л - 18	ВЛ 10 кВ	18.10.2012 13:57	18.10.2012 14:44
6	06.11.2012	ПС "Марев" откл. Л - 3	ТП - 7	06.11.2012 6:40	06.11.2012 7:15
7	13.11.2012	ПС «Демянск» откл. Л - 5	ТП - 23	13.11.2012 21:20	13.11.2012 21:30
8	07.12.2012	ПС "Лычково" вывели Л - 2 "земля"	ТП - 8	07.12.2012 8:00	07.12.2012 16:15

БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года.

1	02.10.2012	РП - 2 откл. яч. № 3, 6.	КЛ 10 кВ ТП - 115 - ТП - 141	02.10.2012 9:22	02.10.2012 10:21
2	05.10.2012	РП - 7 откл. Л - 17	каб. выход ТП - 47 - ТП - 107	05.10.2012 1:02	05.10.2012 2:41
3	05.10.2012	ПС "Неболочи" откл. Л - 5	ВЛ 10 кВ	05.10.2012 21:40	06.10.2012 0:30
4	21.10.2012	ПС «Пестово»	Л - 3	19.10.2012 14:58	19.10.2012 15:28
5	23.10.2012	ПС"Огнеупоры" откл. Боровичи - 3	КЛ 10 кВ ТП - 159 - ТП - 2	23.10.2012 11:20	23.10.2012 14:35
6	23.10.2012	ПС"Огнеупоры" откл. Боровичи - 6	КЛ 10 кВ ТП - 100 - ТП - 99	23.10.2012 11:20	23.10.2012 12:55
7	27.10.2012	РП - 2 откл. яч.3,6		27.10.2012 10:53	27.10.2012 11:08

8	28.10.2012	ЦРП откл. МВ на ТП - 15	КЛ 10 кВ ТП - 112 - ТП - 5(резерв)	28.10.2012 16:50	28.10.2012 17:30
9	28.10.2012	ЦРП откл. МВ на ТП - 15	КЛ 10 кВ ТП - 77 - ТП - 112	28.10.2012 16:50	28.10.2012 17:30
10	31.10.2012	ПС "Огнеупоры" откл. Ф.Боровичи - 5	КЛ 10 кВ ТП - 11 - ТП - 8	31.10.12 15:57	31.10.12 18:40
11	06.11.2012	ЦРП - 5 откл. МВ на ТП - 5	КЛ 10 кВ ЦРП - ТП - 5	06.11.12 4:30	06.11.12 5:00
12	08.11.2012	ПС "Огнеупоры" откл. Ф.Боровичи - 4	ВЛ 10 кВ	08.11.12 11:30	08.11.12 13:00
13	15.11.2012	ПС «Любытино» откл. Л - 2	ВЛ 10 кВ	15.11.12 13:45	15.11.12 18:25
14	15.11.2012	РП – 5 откл. МВ яч. 2		15.11.12 13:36	15.11.12 14:00
15	15.11.2012	ПС «Пестово» откл. Л - 3	ВЛ 10 кВ	15.11.12 22:15	16.11.12 1:08
16	19.11.2012	ПС «Огнеупоры» откл. Л - 5	КЛ 10 кВ ТП - 91 - РП - 3	19.11.2012 21:05	19.11.2012 22:07
17	01.12.2012	ТП - 129 откл. МВ Л - 13	ТП - 41 каб. воронка	01.12.2012 14:10	01.12.2012 14:30
18	02.12.2012	ПС "Хвойноя" откл. Л - 4	ТП - 36 ру 0,4 кВ	02.12.2012 11:20	02.12.2012 11:30
19	05.12.2012	РП - 1 откл. МВ Л - 12		05.12.2012 6:00	05.12.2012 6:25
20	06.12.2012	ПС "Пестово" откл. Л - 3	ВЛ 10 кВ	06.12.2012 11:22	06.12.2012 11:52
21	14.12.2012	ПС "Пестово" откл. Л - 2	ВЛ 10 кВ ТП - 4 - ТП - 45	14.12.2012 18:12	14.12.2012 21:40
22	25.12.2012	ПС "Огнеупоры" откл. Боровичи - 3	КЛ 10 кВ ТП - 128 - ТП - 159	25.12.2012 0:00	25.12.2012 1:40
23	27.12.2012	В ЦРП откл. МВ на ТП - 128	ТП - 84	27.12.2012 17:35	27.12.2012 18:25
24	31.12.2012	Боровичи - 4 откл. МВ на ТП - 39	ТП - 53	31.12.2012 3:35	31.12.2012 7:05
25	31.12.2012	ПС "Огнеупоры" откл. Боровичи - 1		31.12.2012 9:25	31.12.2012 9:45

СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ IV квартал 2012 года

1	02.10.2012	ПС "Холм" откл. Л - 7	КЛ 10 кВ ТП - 6 - ТП - 20	02.10.2012 15:20	02.10.12 16:15
2	07.10.2012	ПС "Холм" откл. Л - 7	КЛ - ВЛ 10 кВ	07.10.2012 7:20	07.10.2012 9:00
3	24.10.2012	В РП – 2 откл. МВ яч. 7	КЛ 10кВ ТП - 70 - ТП - 77	24.10.2012 13:32	24.10.2012 14:13
5	14.11.2012	ПС «Медниково» II сек. шин «земля»	КЛ 10 кВ ТП - 98 - РП - 4	14.11.2012 23:06	15.11.2012 1:06
6	19.11.2012	ПС «Русса» отключили Л – 8 «земля»	КЛ 10 кВ ТП - 95 - ТП - 1	19.11.12 23:06	20.11.12 0:54
7	29.11.2012	ПС "Шимск" откл. Л - 1			
8	11.12.2012	ПС "Медниково" вывели Л - 11 "земля"	КЛ 10 кВ РП - 4 - ТП - 98	11.12.2012 7:34	11.12.2012 8:40

9	23.12.2012	ПС "Медниково" откл. Л - 11	КЛ 10 кВ РП - 4 - ТП - 98	23.12.2012 22:00	23.12.2012 22:59
10	26.12.2012	ПС "Холм" откл. Л - 7	ПС "Холм" - ТП - 22	26.12.2012 0:30	26.12.2012 3:55

1.	
Дефект	
	недоотпуск

пробой изоляции	0,00
пробой изоляции	288,43
пробой изоляции	262,96
пробой изоляции	262,96
неизвестна	147,92
дерево на ВЛ	1025,54
пробой изоляции	273,48
пробой изоляции	1010,75
пробой изоляции	262,96
кошка на оборуд.	1288,50
протечка крыши	484,83
пробой изоляции	167,64
пробой изоляции	414,16
пробой изоляции	0,00
пробой изоляции	106,83
пробой изоляции	493,05

пробой изоляции	143,81
пробой изоляции	0,00
пробой изоляции	3697,87
пробой изоляции	73,96
не обнаружена	197,22
пробой изоляции	435,53
пробой изоляции	147,92
перекрытие оборуд.	246,52
порван сторонней орган.	447,03
не обнаружена	777,38
ветка на проводах	13,70
Повреждение каб разделки на опоре № 25	57,52
сети абонента	139,70
не обнаружена	19,17

сбита опора	514,96
РЗА	106,83
неизвестна	150,65
пробой прох. Изолятора	90,39
РЗА	95,87

Осыпалась штукатурка на шинный мост	46,57
сети абонента	178,05
пробой изоляции	54,78
неизвестна	271,18
отгорел шлейф	232,83
	0,00

пробой опорного изолятора	150,65
не обнаружена	150,65
пробой изоляции	0,00
повреждение тр-ра	2725,47
не обнаружена	128,74
повреждение изолятора	95,87
повреждение изолятора	27,39
повреждение трансформатора	1355,89

пробой изоляции	161,61
пробой изоляции	271,18
падение дерева	465,66
не обнаружена	82,17
пробой изоляции	534,14
пробой изоляции	260,22
не обнаружена	41,09

пробой изоляции	109,57
пробой изоляции	109,57
пробой изоляции	446,48
пробой изоляции	82,18
обрыв провода	246,53
схлест проводов	766,97
не обнаружена	65,74
падение дерева	473,88
пробой изоляции	
пробой изоляции	
сгорел АВ	27,39
не обнаружена	68,48
сук на ВЛ	82,17
обрыв провода	569,75
пробой изоляции	273,92
повреждение СШР	136,96
пробой конц. Воронки	575,23
не обнаружена	54,78

пробой изоляции	150,65
ливень	273,92
пробой изоляции	112,31
пробой изоляции	328,70
пробой изоляции	295,83
	0,00
пробой изоляции	180,78

пробой изоляции	161,61
пробой изоляции	561,53

--	--	--	--

