

Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за I квартал 2013 года.									
№	ДАТА	Наименование № п/ст, РП, ТП	Наименование поврежденной линии, оборудования 6-10 кВ	время		Дефект	Устранение повреждения		недоотпуск
				Откл.	вкл.		дата	Прод-ть	
Великий Новгород I квартал 2011 года.									
1	02.01.2013	ТП - 266	Т - 1	02.01.13 9:00	02.01.13 17:40	пробой изоляции	02.01.13 17:40	0:00:00	854,62
2	03.01.2013	РП - 30 откл. МВ ф.49	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 30, ф.49	03.01.13 11:02	03.01.13 11:04	пробой изоляции	06.01.13 14:05	75:01:00	92,04
3	03.01.2012	РП - 9 откл. ВВ на ТП - 137	КЛ 6 кВ ТП - 212 - ТП - 62	03.01.13 18:50	03.01.13 20:53	пробой изоляции	11.01.13 15:15	186:22:00	606,45
4	04.01.2012	ПС "Районная" откл. МВ ф.25	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 15, ф.25	04.01.13 18:38	04.01.13 18:38	пробой изоляции	18.01.13 14:00	331:22:00	0,00
5	10.01.2013	РП - 50 откл. ВВ на ТП - 641	КЛ 10 кВ РП - 50 - ТП - 641	10.01.13 1:00	10.01.13 1:20	пробой изоляции	15.01.13 15:00	133:40:00	32,87
6	11.01.2013	ПС "Антоново" откл. МВ ф.16	КЛ 6 кВ ТП - 373 - ТП - 399	11.01.13 5:07	11.01.13 6:25	пробой изоляции	18.01.13 16:30	178:05:00	576,87
7	17.01.2013	РП - 3 отключен МВ на ТП - 125 "земля"	КЛ 6 кВ ТП - 125 - ТП - 101	17.01.13 2:14	17.01.13 2:37	пробой изоляции	18.01.13 17:40	39:03:00	567,01
8	20.01.2013	ПС "Восточная" откл. МВ ф.8	КЛ 10 кВ ПС Восточная - ТП - 335, ф.08	20.01.13 17:20	20.01.13 17:53	пробой изоляции	24.01.13 10:30	88:37:00	451,96
9	24.01.2013	ПС "Базовая" откл. ф.40	КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 14, ф.40	24.01.13 15:45	24.01.13 16:26	пробой изоляции	04.02.13 14:35	262:09:00	1347,67
10	31.01.2013	ТП - 635	КЛ 6 кВ ТП - 635 - ТП - 578	31.01.13 10:54	31.01.13 11:20	пробой изоляции	01.02.13 14:50	27:30:00	42,73
11	05.02.2013	РП - 25 откл. МВ на ТП - 379	КЛ 6 кВ ТП - 377 - ТП - 384	05.02.13 13:56	05.02.13 14:31	пробой изоляции	12.02.13 15:20	168:49:00	441,01
12	16.02.2013	ПС «Районная» откл. МВ ф. 12	КЛ 6 кВ 6 кВ РП - 44 - ТП - 477	16.02.13 0:55	16.02.13 1:45	пробой изоляции	20.02.13 17:05	111:20:00	821,75
13	19.02.2013	ПС «Базовая» откл. МВ ф. 72	КЛ 6 ПС "Базовая" - РП - 16,ф.72	19.02.13 0:24	19.02.13 1:14	пробой изоляции	22.02.13 10:40	81:26:00	657,40
14	21.02.2013	ПС «Пролетарий» откл. Л - 2	Отпайка от ВЛ 10 кВ на Угольный завод	21.02.13 12:05	21.02.13 13:05	пробой изоляции	21.02.13 16:10	3:05:00	591,66
15	26.02.2013	РП - 36 откл. МВ на ТП - 478	КЛ 6 кВ ТП - 438 - ТП - 104	26.02.13 13:55	26.02.13 14:40	пробой изоляции	06.03.13 15:00	192:20:00	310,62
16	06.03.2013	РП - 13 откл. МВ на ТП - 314	КЛ 6 кВ ТП - 343 - ТП - 352	06.03.13 13:05	06.03.13 13:57	порван сторонней орг.	07.03.13 16:50	26:53:00	683,70
17	06.03.2013	КЛ 6 кВ ТП - 70 - РП - 2	КЛ 6 кВ ТП - 70 - РП - 2	06.03.13 13:05	06.03.13 14:50	пробой изоляции	14.03.13 18:03	195:13:00	172,57
18	10.03.2013	РП - 30 откл. МВ на ТП - 453	КЛ 6 кВ РП - 30 яч. на ТП - 453	10.03.13 10:48	10.03.13 11:55	кот в ячейке	11.03.13 18:26	30:31:00	880,92
19	10.03.2013	ПС «Антоново» «земля» на Т - 1	ПС "Антоново" - РП - 9, ф.01	10.03.13 23:00	10.03.13 23:44	пробой изоляции	29.03.13 9:25	441:41:00	1084,71
20	20.03.2013	ПС "Пролетарий" откл. Л - 2,5	ВЛ - 10 кВ	20.03.13 14:10	20.03.13 14:25	схлест проводов	20.03.13 18:52	4:27:00	0,00
21	23.03.2013	РП - 16 откл. МВ на ТП - 172	КЛ 6 кВ РП - 16 - ТП - 172	23.03.13 0:26	23.03.13 0:46	пробой изоляции		#####	164,35
22	23.03.2013	ПС "Базовая" откл. ф.57	КЛ 6 кВ ПС "Базовая" - РП - 40, ф.57	23.03.2013 21:58	23.03.2013 22:28	пробой изоляции	28.03.2013 11:17	108:49:00	49,31
23	28.03.2013	ПС "Насосная" откл. МВ ф.20	ВЛ 6 кВ ТП - 509 - ТП - 613	28.03.13 10:18	28.03.13 11:27	порван сторонней орг.	28.03.13 13:47	2:20:00	226,80
24	30.03.2013	ПС "Базовая" откл. Л - 5	КЛ 10 кВ ПС "Базовая" - РП - 25, Л - 5	30.03.13 2:50	30.03.13 3:21	пробой изоляции	10.04.13 16:55	277:34:00	594,40
25	30.03.2013	ПС "Районная" откл. МВ ф.14	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - ТП - 244,ф.14	30.03.13 6:11	30.03.13 6:51	пробой изоляции	03.04.13 17:00	04.01.00 10:09	328,70
ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ I квартал 2012 года									
1	28.01.2013	ПС "Вишерская" откл. Л - 18	КЛ 10 кВ ТП - 5а - ТП - 42	28.01.13 12:47	28.01.13 13:40	пробой изоляции	31.01.13 15:30	73:50:00	1161,41
2	25.02.2013	ПС «Чудово» откл. Л - 13	Отгорел шлейф каб. выхода на опоре ВЛ	25.02.13 12:00	25.02.13 13:35	пробой изоляции	02.04.13 14:34	864:59:00	2081,77
3	02.03.2013	Откл. Л - 23	ТП - 3 каб . разделка на ВЛ	02.03.13 13:20	02.03.13 14:10	пробой изоляции	06.03.13 15:00	96:50:00	1095,67
4	07.03.2013	ПС «Чудово» отключили ВВ Л - 14 "земля"	КЛ 10 кВ ТП - 19 - ТП - 26	07.03.13 3:12	07.03.13 3:33	пробой изоляции	07.03.13 6:20	2:47:00	460,18

