

Оперативная информация по отключениям в сетях 6/10 кВ за III квартал 2011 года.

№	ДАТА	населенный пункт	Наименование поврежденной линии, оборудования 6-10 кВ	время		Дефект
				Откл.	вкл.	
Новгородское отделение						
1	04.10.2011	Великий Новгород	КЛ 6 кВ РП - 16 - РП - 18(ф.72)	04.10.11 10:45	04.10.11 10:45	пробой изоляции
2	11.10.2011	Великий Новгород	ф. 1,3,4,6,13,14	11.10.11 4:45	11.10.11 5:22	в сетях НЭ
3	16.10.2011	Великий Новгород	КЛ 6 кВ ТП - 44 - ТП - 386	16.10.11 5:08	16.10.11 5:48	пробой изоляции
4	18.10.2011	Великий Новгород	КЛ 10 кВ РП - 48 - РП - 49	18.10.11 16:45	18.10.11 17:40	пробой изоляции
5	23.10.2011	Великий Новгород	ПС "Западная" яч. ф. 01	23.10.11 0:20	23.10.11 0:32	в сетях НЭ
6	23.10.2011	Великий Новгород	Шины СР и ЗР со стороны ф.09	23.10.11 0:20	23.10.11 1:50	перекрытие оборудования
7	24.10.2011	Великий Новгород	ф.7,9,11,12,31	24.10.11 0:50	24.10.11 1:27	в сетях НЭ
8	01.11.2011	Великий Новгород	КЛ 6 кВ ТП - 77 - ТП - 17	01.11.11 9:41	01.11.11 10:09	пробой изоляции
9	02.11.2011	Великий Новгород	КЛ 6 кВ ТП - 421 - ТП - 140	02.11.11 7:15	02.11.11 8:04	пробой изоляции
10	02.11.2011	Великий Новгород	КЛ 6 кВ ТП - 235 - ТП - 316	02.11.11 7:15	02.11.11 8:25	пробой изоляции
11	03.11.2011	Великий Новгород	ТП - 487 болтовое соединение ВН на ТП - 217	03.11.11 8:00	03.11.11 14:45	обрыв фазы
12	06.11.2011	Великий Новгород	КЛ 6 кВ ПС Районная - РП - 30 (ф.50)	06.11.11 6:37	06.11.11 7:29	пробой изоляции
13	06.11.2011	Великий Новгород	КЛ 10 кВ ПС Западная - РП - 4 (ф.13)	06.11.11 18:58	06.11.11 19:06	пробой изоляции
14	06.11.2011	Великий Новгород	ВЛ 6 кВ ТП - 110 - ТП - 267 (около ТП - 267)	06.11.11 21:01	06.11.11 22:13	наезд на опору при ДТП
15	08.11.2011	Великий Новгород	КЛ 6 кВ ТП - 226 - ТП - 77	08.11.11 11:02	08.11.11 12:20	пробой изоляции
16	08.11.2011	Великий Новгород	КЛ 6 кВ ТП - 95 - ТП - 28	08.11.11 15:38	08.11.11 16:18	порван при проведении земляных работ
17	15.11.2011	Великий Новгород	ТП-621	15.11.11 23:20	16.11.11 0:20	перекрытие оборудования
18	17.11.2011	Великий Новгород	КЛ 6 кВ ТП - 291 - ТП - 443	17.11.11 9:20	17.11.11 11:18	пробой изоляции
19	22.11.2011	Батецкий	Ру 0,4 кВ гл. рубильник	22.11.11 18:30	22.11.11 23:00	перекрытие оборудования
20	26.11.2011	Великий Новгород	КЛ 6 кВ ТП - 388 каб. перемычка 10 кВ	26.11.11 8:50	26.11.11 9:28	пробой изоляции

21	27.11.2011	Великий Новгород	ТП - 53 повр. разделка КЛ 6 кВ Т 2	27.11.11 12:30	27.11.11 13:05	пробой изоляции
22	28.11.2011	Великий Новгород	ВЛ 6 кВ	28.11.11 9:30	28.11.11 10:25	срабатывние РЗА
23	05.12.2011	Великий Новгород	ВЛ 6 кВ ТП – 48 – ТП – 84.	05.12.11 4:40	05.12.11 6:25	обрыв проводов
24	19.12.2011	Великий Новгород	ТП - 340	19.12.11 20:34	19.12.11 21:27	перекрытие оборудования
25	23.12.2011	Великий Новгород	КЛ 6 кВ ПС Районная - РП - 30 (ф.50)	23.12.11 15:20	23.12.11 15:29	пробой изоляции
26	26.12.2011	Великий Новгород	ВЛ 6 кВ ТП - 312а - п/п 51	26.12.11 18:46	27.12.11 15:30	обрыв проводов
27	27.12.2011	Великий Новгород	каб. выход с РП - 16 на ВЛ 6 кВ РП - 16 - ТП - 164	27.12.11 3:05	27.12.11 3:05	повреждение в сетях абонента
28	28.12.2011	Великий Новгород	РП - 42 откл. МВ на ТП - 202	28.12.11 1:50	28.12.11 2:44	срабатывние РЗА
29	30.12.2011	Великий Новгород	КЛ 6 кВ ПС "Районная" - РП - 24, ф.37	30.12.11 3:05	30.12.11 3:34	пробой изоляции

ЧУДОВСКИЙ ФИЛИАЛ

1	24.10.2011	Краснофарфорный	ВЛ 35 кВ	24.10.11 18:50	24.10.11 19:00	В сетях НЭ
2	28.11.2011	Малая Вишера	Ввод с ТП - 29	28.11.11 8:53	28.11.11 9:06	Повреждение концевой муфты
3	28.11.2011	Чудово	ВЛ 10 кВ ТП - 67 - ТП - 17	28.11.11 10:52	28.11.11 11:45	Повредились разрядники (ветка на дереве)
4	28.11.2011	Малая Вишера	ТП - 10	28.11.11 15:53	28.11.11 15:58	Повреждение проходных изоляторов
5	19.12.2011	Малая Вишера	ВЛ 10 кВ	19.12.11 23:20	19.12.11 23:30	штормовой ветер
6	19.12.2011	Малая Вишера	ВЛ 10 кВ	19.12.11 0:39	19.12.11 0:45	штормовой ветер
7	19.12.2011	Чудово	КЛ 10 кВ ТП - 13 - ТП - 11	19.12.11 5:34	19.12.11 7:45	пробой изоляции
8	22.12.2011	Чудово	КЛ 10 кВ (резервная линия)	22.12.11 14:40	22.12.11 14:40	пробой изоляции
9	24.12.2011	Малая Вишера	ВЛ 10 кВ	24.12.11 15:21	24.12.11 15:30	срабатывание РЗА

ОКУЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ

1	09.10.2011	Окуловка	ВЛ - КЛ 10 кВ	09.10.2011 0:40	09.10.2011 1:30	срабатывание РЗА
2	14.10.2011	Кулодино	ВЛ - 10 кВ ПС "Кулодино" ТП - 17	14.10.2011 4:10	14.10.2011 5:40	пробой проходного изолятора
3	14.10.2011	Окуловка	ВЛ 10 кВ	14.10.2011 7:10	14.10.2011 7:30	в сетях НЭ
4	15.10.2011	Крестцы	U = 13,5	15.10.2011 11:30	15.10.2011 12:30	в сетях НЭ
5	03.11.2011	Окуловка	Л - 2	03.11.2011 0:14	03.11.2011 0:18	в сетях ФСК

6	26.11.2011	Крестцы	ВЛ 10 кВ	26.11.2011 23:00	26.11.2011 23:10	срабатывание РЗА
7	28.11.2011	Крестцы	ВЛ 10 кВ	28.11.2011 1:45	28.11.2011 4:00	срабатывание РЗА
8	28.11.2011	Окуловка	110 кВ	28.11.2011 8:48	28.11.2011 9:35	в сетях НЭ
9	01.12.2011	Крестцы	ВЛ 10 кВ	01.12.11 12:04	01.12.11 12:25	срабатывание РЗА
10	03.12.2011	Окуловка	ТП - 48	03.12.2011 3:46	03.12.2011 5:09	Пробой проходного изолятора
11	14.12.2011	Окуловка		14.12.2011 14:12	14.12.2011 14:22	в сетях НЭ

ВАЛДАЙСКИЙ ФИЛИАЛ

1	06.10.2011	Валдай	ВЛ 10 кВ у ТП - 46	06.10.2011 15:21	06.10.2011 16:51	Птица на прох. изоляторе
2	14.10.2011	Валдай	ТП – 27 Т – 1 (сгорел ПК)	14.10.2011 18:00	14.10.2011 18:30	перекрытие оборудования
3	17.10.2011	Валдай	ВЛ 10 кВ опора № 6	17.10.2011 18:30	17.10.2011 21:20	отгорел шлейф
4	23.10.2011	Валдай	КЛ 10 кВ РП - 10 - ТП - 15	23.10.2011 9:00	23.10.2011 9:23	пробой изоляции
5	25.10.2011	Валдай	ВЛ 10 кВ	25.10.2011 9:40	25.10.2011 10:00	срабатывание РЗА
6	08.11.2011	Валдай	ВЛ 10 кВ между опорами 45 - 46	08.11.2011 14:40	08.11.2011 15:03	схлест проводов (падение дерева)
7	11.11.2011	Валдай	КЛ 10 кВ ТП - 23 - ЛР - 4	11.11.2011 17:00	11.11.2011 19:31	пробой изоляции
8	12.11.2011	Валдай	КЛ 10 кВ ТП - 27 - ТП - 3	12.11.2011 11:15	12.11.2011 12:35	порван при производстве земляных работ
9	19.11.2011	Валдай	ВЛ 10 кВ ТП - 12	19.11.2011 12:55	19.11.2011 13:05	сгорели 3 ПК
10	03.12.2011	Демянск	Л-4	03.12.11 3:30	03.12.11 5:00	сбита опора
11	04.12.2011	Лычково	ТП - 1	04.12.2011 11:50	04.12.2011 12:00	пробходной изолятор
12	05.12.2011	Валдай	КЛ 10 кВ ТП – 3 – ТП - 27	05.12.2011 18:22	05.12.2011 19:50	пробой изоляции
13	05.12.2011	Валдай	КЛ 10 кВ ТП – 3 – ТП - 27	05.12.2011 18:22	05.12.2011 18:45	пробой изоляции
14	13.12.2011	Валдай	ПС "Валдай"	13.12.2011 23:58	13.12.2011 0:05	в сетях НЭ
15	17.12.2011	Валдай	ПС "Валдай"	17.12.2011 7:10	17.12.2011 7:15	в сетях НЭ
16	26.12.2011	Валдай	КЛ 10 кВ	26.12.2011 4:35	26.12.2011 5:55	пробой изоляции

БОРОВИЧСКИЙ ФИЛИАЛ

1	02.10.2011	Пестово	ВЛ 10 кВ	02.10.2011 13:18	02.10.2011 13:48	сбита опора
2	10.10.2011	Боровичи	ВЛ 10 кВ	10.10.2011 18:58	10.10.2011 19:44	К.З. на ВЛ
3	21.11.2011	Боровичи	КЛ 10 кВ ТП - 150 - РП - 9	21.11.2011 10:29	21.11.2011 10:44	пробой изоляции
4	22.11.2011	Боровичи	КЛ 10кВ ТП - 116 - ТП - 117	22.11.2011 10:35	22.11.2011 11:30	пробой изоляции
5	24.11.2011	Неболчи	Л - 5	24.11.2011 18:24	24.11.2011 19:14	в сетях НЭ
6	28.11.2011	Пестово	ВЛ 10 кВ	28.11.2011 19:24	28.11.2011 20:20	не обнаружена

7	07.12.2011	Пестово	ВЛ НО /0,4 кВ ТП – 47 – ТП - 15	07.12.2011 9:27	07.12.2011 11:23	обрыв ветки
8	09.12.2011	Пестово	ВЛ 10 кВ	09.12.2011 22:25	09.12.2011 22:32	штормовой ветер
9	09.12.2011	Хвойная	ВЛ 10 кВ	09.12.2011 13:02	09.12.2011 13:19	не обнаружена
10	15.12.2011	Хвойная	ВЛ 10 кВ	15.12.2011 20:05	15.12.2011 21:30	упало дерево
11	16.12.2011	Боровичи	КЛ 10 кВ ПС "Прогресс" - РП - 7	16.12.2011 13:30	16.12.2011 14:10	пробой изоляции
12	16.12.2011	Боровичи	КЛ 10 кВ РП - 9 - ТП - 147	16.12.2011 13:15	16.12.2011 13:40	пробой изоляции
13	17.12.2011	Пестово	Концевые воронки ТП - 59	17.12.2011 1:19	17.12.2011 4:15	пробой изоляции
14	17.12.2011	Боровичи	ВЛ 10 кВ	17.12.201 20:15	17.12.2011 23:55	срабатывание РЗА
15	19.12.2011	Боровичи	РП - 1 откл. МВ - ТП - 127 (яч.15)	19.12.2011 8:00	19.12.2011 8:00	срабатывание РЗА
16	20.12.2011	Любытино	ВЛ 10 кВ	20.12.2011 11:15	20.12.2011 12:15	обрыв проводов

СТАРОРУССКИЙ ФИЛИАЛ

1	04.10.2011	Сольцы	ВЛ 10 кВ	04.10.2011 14:06	04.10.2011 14:16	не обнаружена
1	08.11.2011	Парфино	Л - 5,6,7,8	08.11.2011 9:42	08.11.2011 11:32	в сетях НЭ
2	04.11.2011	Парфино	КЛ 10 кВ ПС "Парфино" - ТП - 14	04.11.2011 16:20	04.11.2011 16:40	пробой изоляции
2	08.11.2011	Парфино	Л - 5,6,7,8	08.11.2011 9:42	08.11.2011 11:32	в сетях НЭ
3	04.11.2011	Парфино	КЛ 10 кВ ПС "Парфино" - ТП - 14	04.11.2011 16:20	04.11.2011 16:40	пробой изоляции
4	18.11.2011	Парфино	КЛ 10 кВ ТП - 13	18.11.2011 9:10	18.11.2011 11:00	повредилась концевая муфта
5	19.11.2011	Холм	ВЛ 10 кВ ТП - 16 - ТП - 21	19.11.2011 16:50	19.11.2011 18:30	повредился опорный изолятор
6	27.11.2011	Сольцы	ВЛ 10 кВ	27.11.2011 21:17	27.11.2011 21:20	не обнаружена
7	03.12.2011	Старая Русса	КЛ-10кВ ТП-95 – ТП-1	03.12.2011 2:51	03.12.2011 5:09	пробой изоляции
8	10.12.2011	Холм	ВЛ 10 кВ	10.12.2011 7:39	10.12.2011 8:13	пожар в охр. Зоне ВЛ
9	23.12.2011	Старая Русса	КЛ 10 кВ ТП - 59 - ТП - 78	23.12.2011 10:20	23.12.2011 11:55	пробой изоляции

ИТОГО

недоотпуск, кВтч
0,00
3303,98
585,09
150,65
1071,56
690,27
1469,56
276,11
322,13
1725,67
998,43
769,16
416,35
946,66
640,97
262,96
49,31
3296,86
369,79
124,91

86,28
180,79
690,27
130,66
118,33
10222,57
0,00
177,50
333,63
54,78
71,22
290,35
27,39
15,90
14,50
280,50
0,00
26,50
273,92
493,05
109,57
328,70
21,91

54,78
739,58
257,48
115,04
454,70
367,50

493,05
164,35
931,32
126,00
109,57
126,00
827,23
438,27
54,78
493,05
54,78
482,09
126,00
785,45
27,39
438,27

164,35
252,00
82,18
301,31
273,92
306,79

635,49
38,35
93,13
465,66
219,13
136,96
964,19
768,60
0,00
328,70
2,28
25,11
4,57
25,11
4,57
25,11
22,83
0,68
31,50
7,76
21,69

44287,36