

Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина повреждения оборудования	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч
1	2	3	4	5	6	7
1	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ от ПС "Валдай" Л23	12:00 01.10.2025	13:40 01.10.2025	Нарушение электрической изоляции	250,0
2	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС"Оgneупоры" ф."Боровичи-1"	9:35 02.10.2025	10:40 02.10.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1191,7
3	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Viшерская"	3:20 04.10.2025	4:25 04.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	821,4
4	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10"Viшерская"	3:20 04.10.2025	4:55 04.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1094,4
5	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№19 от ПС 110/10 "Viшерская"	3:20 04.10.2025	5:22 04.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	10,2
6	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Посад" Л-2	10:58 04.10.2025	11:49 04.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	314,5
7	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ 10кВ Л-7 от ПС Прогресс	13:54 05.10.2025	14:05 05.10.2025	Невыявленные причины	183,3
8	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-17	13:54 05.10.2025	15:05 05.10.2025	Нарушение электрической изоляции	378,7

9	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	13:20 06.10.2025	14:10 06.10.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	631,8
10	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	13:40 06.10.2025	14:10 06.10.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	209,1
11	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-27	17:30 07.10.2025	19:12 07.10.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	5831,0
12	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-45	15:35 09.10.2025	17:28 09.10.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	3972,0
13	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	4:26 14.10.2025	5:45 14.10.2025	Нарушение электрической изоляции	630,7
14	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	5:36 14.10.2025	6:15 14.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	147,0
15	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	5:36 14.10.2025	6:43 14.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	155,0
16	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	5:36 14.10.2025	7:02 14.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	313,1
17	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	5:36 14.10.2025	7:09 14.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	648,2
18	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Неболчи" Л-5	12:53 14.10.2025	14:03 14.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	513,3

19	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ Л-4 от ПС Демянск	11:15 17.10.2025	12:30 17.10.2025	Электродуговое повреждение	1823,8
20	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-4 МВ на ТП-173  ПС Насоная Л-13	1:16 18.10.2025	2:02 18.10.2025	Нарушение электрической изоляции	375,7
21	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС		12:17 20.10.2025	13:04 20.10.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	396,4
22	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	2:20 21.10.2025	3:40 21.10.2025	Электродуговое повреждение	449,3
23	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Марево"	16:30 22.10.2025	18:25 22.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	616,4
24	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-6 от ПС "Марево"	16:30 22.10.2025	18:25 22.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	616,4
25	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-12	7:35 23.10.2025	8:05 23.10.2025	Нарушение электрической изоляции	475,0
26	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ10кв ПС Прогресс Л-11	20:06 23.10.2025	20:47 23.10.2025	Невыявленные причины	307,5
27	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-544 ВВ на ТП-647	9:06 04.11.2025	11:06 04.11.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	350,0
28	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС ЖБИ Л-4	11:08 04.11.2025	12:32 04.11.2025	Нарушение электрической изоляции	952,0
29	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 от ПС "Чудово"	15:00 04.11.2025	15:40 04.11.2025	Нарушение электрической изоляции	605,3
30	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-296 СВВ	5:50 05.11.2025	6:45 05.11.2025	Нарушение электрической изоляции	1964,4
31	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ Л-2 от ПС Лычково	3:42 11.11.2025	4:36 11.11.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	307,8
32	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	22:33 13.11.2025	23:35 13.11.2025	Невыявленные причины	760,5

33	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Марёво"	4:00 14.11.2025	5:45 14.11.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	562,8
34	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10кВ Л-6 ПС "Марёво"	4:00 14.11.2025	6:45 14.11.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	884,4
35	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-7 от ПС "Валдай"	9:10 14.11.2025	11:45 14.11.2025	Невыявленные причины	1467,3
36	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	9:33 14.11.2025	10:02 14.11.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	231,5
37	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-22	13:38 14.11.2025	14:15 14.11.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1113,1
38	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи Т-2	20:19 14.11.2025	1:25 15.11.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	7869,3
39	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-56 ВВ на ТП-639	12:50 16.11.2025	14:29 16.11.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	399,3
40	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	13:15 16.11.2025	13:50 16.11.2025	Невыявленные причины	1225,0
41	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС Посад Л-2	0:00 17.11.2025	0:50 17.11.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	308,3
42	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10 кВ Л-11 ПС "Прогресс"	18:00 19.11.2025	18:53 19.11.2025	Нарушение электрической изоляции	397,5
43	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-15 от пс "Валдай"	0:00 20.11.2025	4:00 20.11.2025	Нарушение электрической изоляции	6480,0

44	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Пестово" Л-2,	14:45 24.11.2025	15:35 24.11.2025	Нарушение электрической изоляции	1750,0
45	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	15:36 24.11.2025	16:49 24.11.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	275,2
46	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-21	4:55 25.11.2025	5:45 25.11.2025	Нарушение электрической изоляции	58,3
47	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-67 МВ на ТП-108	8:10 26.11.2025	10:32 26.11.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	530,1
48	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	20:54 27.11.2025	22:45 27.11.2025	Внешнее механическое воздействие	412,5
49	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ПС "Русса"-РП1 ,Л4	8:45 29.11.2025	10:37 29.11.2025	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	2053,3
50	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ПС "Русса"-РП2 ,Л1	8:45 29.11.2025	10:05 29.11.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1266,7
51	Старорусский филиал	КЛ-10кВ РП4-ТП98	8:20 30.11.2025	9:20 30.11.2025	Нарушение электрической изоляции	790,0
52	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ Л-2 от ПС Лычково	20:35 30.11.2025	21:12 30.11.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	210,9
53	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-172 МВ на РП-16	15:24 04.12.2025	16:43 04.12.2025	Нарушение электрической изоляции	861,1
54	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5от ТПС 330"Окуловка"	1:05 05.12.2025	3:08 05.12.2025	Нарушение электрической изоляции	1508,8
55	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-2 МВ на ТП-66	17:30 05.12.2025	18:40 05.12.2025	Нарушение электрической изоляции	1775,7
56	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-13 МВ на ТП-357	18:55 05.12.2025	19:26 05.12.2025	Нарушение электрической изоляции	332,7
57	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ Л-8 ПС "Прогресс" - РП2	0:03 07.12.2025	2:37 07.12.2025	Нарушение электрической изоляции	1334,7

58	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-12 РП-1 яч.15	0:03 07.12.2025	0:37 07.12.2025	Невыявленные причины	453,3
59	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-12	1:35 07.12.2025	3:03 07.12.2025	Невыявленные причины	1393,3
60	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-8	1:20 11.12.2025	2:00 11.12.2025	Нарушение электрической изоляции	346,7
61	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС-Мостищи Л-7	3:35 11.12.2025	5:40 11.12.2025	Нарушение электрической изоляции	2279,2
62	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	16:50 14.12.2025	19:45 14.12.2025	Электродуговое повреждение	5250,0
63	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Валдай"	12:45 15.12.2025	14:25 15.12.2025	Электродуговое повреждение	580,0
64	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-12	20:00 15.12.2025	22:40 15.12.2025	Нарушение электрической изоляции	2533,3
65	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Угловка"	8:39 16.12.2025	9:34 16.12.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	241,1
66	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-62 и Л-67	0:02 17.12.2025	2:27 17.12.2025	Нарушение электрической изоляции	1092,3
67	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-54 ВВ на ТП-67	0:10 17.12.2025	2:22 17.12.2025	Нарушение электрической изоляции	4098,6
68	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	КЛ-10 кВ Л-11 от ПС "Чудово"	23:51 17.12.2025	0:12 18.12.2025	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	126,0
69	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-13 от ПС "Чудово"	23:51 17.12.2025	0:12 18.12.2025	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	539,3
70	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-05 ПС "Чудово"	23:51 17.12.2025	0:12 18.12.2025	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	450,8
71	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Восточная Л-14	22:35 19.12.2025	0:05 20.12.2025	Нарушение электрической изоляции	1738,5
72	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-1"	1:00 20.12.2025	3:50 20.12.2025	Нарушение электрической изоляции	3116,7
73	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ТП 191 РУ 6кВ на ТП 123 Боровичи 6	1:10 20.12.2025	5:10 20.12.2025	Нарушение электрической изоляции	1000,0

74	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-23 от ПС 110/10 "Вишерская"	6:30 20.12.2025	7:00 20.12.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	109,2
75	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	8:55 21.12.2025	10:22 21.12.2025	Электродуговое повреждение	3045,0
76	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л- 11	10:35 21.12.2025	15:32 21.12.2025	Нарушение электрической изоляции	2227,5
77	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	22:37 25.12.2025	23:10 25.12.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	120,1
78	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС Пестово Л-2	14:35 26.12.2025	16:27 26.12.2025	Нарушение электрической изоляции	3920,0
79	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-53 ВВ ПС Восточная Л- 14	23:35 29.12.2025	1:15 30.12.2025	Невыявленные причины	1598,3
80	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Валдай" Л-4	14:30 31.12.2025	18:15 31.12.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	1305,0
81	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Кулотино" Л- 3	15:00 31.12.2025	17:05 31.12.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	702,1
82	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Демянск" Л- 5	17:30 31.12.2025	19:00 31.12.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	358,5
83	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Валдай" Л-4	18:05 31.12.2025	19:05 31.12.2025	Невыявленные причины	348,0
84	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Лычково" Л- 4	22:40 31.12.2025	0:15 01.01.2026	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	541,5