

Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина повреждения оборудования	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч
1	2	3	4	5	6	7
1	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Кречевицы Л-7	14:30 04.01.2025	15:34 04.01.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	770,13
2	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-26 МВ на ТП-392	0:55 07.01.2025	1:40 07.01.2025	Нарушение электрической изоляции	855,00
3	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС-Районная Л-37	13:50 15.01.2025	14:24 15.01.2025	Нарушение электрической изоляции	704,93
4	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-24 МВ на ТП-332	13:50 15.01.2025	15:35 15.01.2025	Нарушение электрической изоляции	3909,50
5	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	КЛ-6кВ от ПС Базовая Л-51	12:15 17.01.2025	13:02 17.01.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	571,83
6	АО "Новгородоблэлектро" АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-363 на ТП-312А	12:25 18.01.2025	13:08 18.01.2025	Нарушение электрической изоляции	739,60
7	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-45 ВВ на ТП-462	18:42 22.01.2025	19:46 22.01.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1189,33
8	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-1 МВ на ТП-250	20:20 30.01.2025	20:46 30.01.2025	Нарушение электрической изоляции	92,30
9	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Волот" ВЛ-10кВ Л12	6:50 02.01.2025	8:20 02.01.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	720,00
10	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС Русса" ВЛ-10кВ Л20	9:20 11.01.2025	11:40 11.01.2025	Невыявленные причины	2450,00
11	АО "Новгородоблэлектро"	КЛ-10кВ ТП-36-ТП-68	19:35 30.01.2025	21:45 30.01.2025	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1321,67
12	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	КЛ-10 кВ Л-1 от ПС "Энергомаш"	4:34 18.01.2025	6:02 18.01.2025	Нарушение электрической изоляции	375,47
13	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская	6:58 03.01.2025	7:00 03.01.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	0,00

14	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ Л-14 от пс. "Валдай"	13:00 02.01.2025	14:00 02.01.2025	Нарушение электрической изоляции	0,00
15	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-15	5:05 02.01.2025	7:20 02.01.2025	Невыявленные причины	607,50
16	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Валдай" Л-4	8:00 02.01.2025	9:30 02.01.2025	Нарушение электрической изоляции	3675,00
17	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	"ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	8:34 02.01.2025	11:30 02.01.2025	Невыявленные причины	654,13
18	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ пс "Валдай" Л23	11:20 06.01.2025	11:55 06.01.2025	Невыявленные причины	87,50
19	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Пестово" Л-2,	22:08 11.01.2025	22:56 11.01.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1680,00
20	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-18 от ПС "Валдай"	16:38 14.01.2025	22:20 14.01.2025	Нарушение электрической изоляции	9234,00
21	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Песь" Л-2	12:50 20.01.2025	15:25 20.01.2025	Невыявленные причины	1007,50
22	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС Прогресс Л-16	15:13 27.01.2025	15:40 27.01.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	117,00
23	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-15 от пс "Валдай"	19:30 28.01.2025	20:50 28.01.2025	Невыявленные причины	2160,00
24	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-10 МВ на ТП-130	19:10 01.02.2025	20:30 01.02.2025	Нарушение электрической изоляции	565,33
25	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-3	7:00 02.02.2025	8:46 02.02.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	547,67
26	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	КЛ-10 кВ Л-23 от ПС "Энергомаш"	8:20 02.02.2025	11:55 02.02.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	544,67
27	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ПС "Неболчи" ВЛ-10кВ	02.02.2025 22:56	03.02.2025 14:05	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	6666,00
28	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	6:58 03.02.2025	7:40 03.02.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	158,35
29	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	8:17 03.02.2025	8:58 03.02.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	472,32
30	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи	15:42 05.02.2025	16:10 05.02.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1446,67
31	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-629 ВВ на РП-36	9:40 07.02.2025	10:20 07.02.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	753,33
32	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-13 МВ на ТП-203	22:09 07.02.2025	23:42 07.02.2025	Нарушение электрической изоляции	669,60
33	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-57	10:35 10.02.2025	12:35 10.02.2025	Нарушение электрической изоляции	4450,00

34	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-10	10:35 10.02.2025	13:42 10.02.2025	Нарушение электрической изоляции	2649,17
35	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС "Неболчи" Л5	13.02.2025 13:57	13.02.2025 17:45	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	1672,00
36	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС Неболчи Л-5	14.02.2025 7:05	14.02.2025 9:45	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	1173,33
37	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-56	2:35 17.02.2025	3:30 17.02.2025	Нарушение электрической изоляции	1576,67
38	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	КЛ -10 кВ Л-23 от ПС "Энергомаш"	14:10 18.02.2025	19:32 18.02.2025	Нарушение электрической изоляции	815,73
39	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	12:48 19.02.2025	13:40 19.02.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	193,27
40	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-13	15:00 19.02.2025	15:55 19.02.2025	Нарушение электрической изоляции	1393,33
41	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Неболчи" Л-5	19.02.2025 22:10	20.02.2025 0:10	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	880,00
42	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Неболчи" Л-5	20.02.2025 13:10	20.02.2025 15:00	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	806,67
43	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Уторгош" ВЛ-10кВ Л2	14:15 20.02.2025	14:35 20.02.2025	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	270,00
44	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-4"	23.02.2025 19:50	23.02.2025 21:20	Нарушение электрической изоляции	2805,00
45	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	25.02.2025 20:50	22:05 25.02.2025	Нарушение электрической изоляции	2250,00
46	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Восточная Л-23	17:50 28.02.2025	18:25 28.02.2025	Нарушение электрической изоляции	142,92
47	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-48	13:40 04.03.2025	14:22 04.03.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	584,50
48	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Пестово	04.03.2025 23:40	05.03.2025 0:40	Невыявленные причины	360,00
49	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л- 17	06.03.2025 4:00	06.03.2025 4:45	Невыявленные причины	240,00
50	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	11:40 08.03.2025	12:58 08.03.2025	Нарушение электрической изоляции	898,56
51	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Восточная Л-22	9:52 11.03.2025	12:57 11.03.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2173,75
52	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-4	14.03.2025 15:53	14.03.2025 16:45	Невыявленные причины	1438,67
53	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Посад" Л-2	16:15 14.03.2025	17:00 14.03.2025	Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе	277,50

54	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	21:45 14.03.2025	0:10 15.03.2025	Невыявленные причины	870,00
55	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Валдай"	12:55 15.03.2025	16:50 15.03.2025	Невыявленные причины	1363,00
56	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Пестово Л-2	12:13 16.03.2025	12:50 16.03.2025	Невыявленные причины	1295,00
57	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	17:00 16.03.2025	18:35 16.03.2025	Невыявленные причины	397,10
58	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-15 от пс "Валдай"	17:30 16.03.2025	18:35 16.03.2025	Невыявленные причины	1755,00
59	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	17:32 16.03.2025	18:05 16.03.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	404,80
60	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 от ПС "Чудово"	14:25 18.03.2025	15:23 18.03.2025	Электродуговое повреждение	877,73
61	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-13	18:27 18.03.2025	19:30 18.03.2025	Нарушение электрической изоляции	1599,15
62	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Лычково"	15:40 24.03.2025	16:55 24.03.2025	Нарушение электрической изоляции	213,75
63	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	РП4 КЛ-10кВ ТП1 13-ТП41	3:10 26.03.2025	4:00 26.03.2025	Нарушение электрической изоляции	533,33
64	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-13 от ПС "Валдай"	17:15 27.03.2025	18:15 27.03.2025	Нарушение электрической изоляции	674,00
65	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	11:35 29.03.2025	12:37 29.03.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	494,97
66	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Окуловка"	11:35 29.03.2025	12:37 29.03.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	91,97
67	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Марево"	3:46 30.03.2025	6:10 30.03.2025	Нарушение электрической изоляции	771,84
68	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-30 МВ на ТП-453	22:20 30.03.2025	23:17 30.03.2025	Нарушение электрической изоляции	1714,75
69	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	14:45 01.04.2025	15:08 01.04.2025	Нарушение электрической изоляции	264,96
70	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-34 МВ на ТП-467	11:10 03.04.2025	12:01 03.04.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	266,90

71	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-26 МВ на ТП-514	13:35 03.04.2025	15:24 03.04.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1907,50
72	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-54	23:30 05.04.2025	1:05 06.04.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1160,58
73	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	08.04.2025 12:50	08.04.2025 13:13	Внешнее механическое воздействие	183,62
74	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-296 ВВ на РП-34	14:20 09.04.2025	15:00 09.04.2025	Нарушение электрической изоляции	560,67
75	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-688 ВВ на ТП-687 яч.№21 и яч.№14	18:15 09.04.2025	19:00 09.04.2025	Воздействие животных и птиц	165,75
76	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС-Антоново Л-14	11:35 13.04.2025	12:08 13.04.2025	Нарушение электрической изоляции	39,60
77	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10 кВ ПС "Пестово" Л-2	14.04.2025 13:55	14.04.2025 15:30	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	3325,00
78	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	пс Районная Л-38	22:50 14.04.2025	23:35 14.04.2025	Нарушение электрической изоляции	1589,25
79	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-13 от ПС "Чудово"	15:57 19.04.2025	17:04 19.04.2025	Недостатки конструкции	1720,78
80	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-20	13:30 20.04.2025	14:35 20.04.2025	Нарушение электрической изоляции	1409,42
81	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-4	20.04.2025 18:15	20.04.2025 20:30	Нарушение электрической изоляции	2160,00
82	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Волот" ВЛ-10кВ Л12	7:00 21.04.2025	7:30 21.04.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	420,00
83	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Валдай"	21.04.2025 15:20	21.04.2025 21:20	Нарушение электрической изоляции	2088,00
84	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-4"	21.04.2025 16:30	21.04.2025 17:15	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	1402,50

85	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-17	21.04.2025 16:40	21.04.2025 18:05	Нарушение электрического контакта, замыкание, обрыв цепи	453,33
86	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-5	23:20 21.04.2025	0:10 22.04.2025	Нарушение электрической изоляции	868,33
87	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС"Неболчи" Л-5	22.04.2025 17:25	22.04.2025 21:13	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1672,00
88	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-17	23.04.2025 2:15	23.04.2025 3:15	Нарушение электрического контакта, замыкание, обрыв цепи	320,00
89	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-15	23.04.2025 2:20	23.04.2025 4:20	Нарушение электрического контакта, замыкание, обрыв цепи	540,00
90	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС-Базовая Л-38	20:40 26.04.2025	21:18 26.04.2025	Нарушение электрической изоляции	906,30
91	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-37	23:23 27.04.2025	1:44 28.04.2025	Нарушение электрической изоляции	3355,80
92	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-20	9:15 28.04.2025	10:00 28.04.2025	Нарушение электрической изоляции	975,75
93	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-45	16:05 28.04.2025	16:30 28.04.2025	Нарушение электрической изоляции	625,00
94	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи Т1	2:50 30.04.2025	4:25 30.04.2025	Нарушение электрической изоляции	2650,50
95	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Валдай"	1:55 01.05.2025	2:40 01.05.2025	Невыявленные причины	261,00
96	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Марево"	15:30 01.05.2025	17:10 01.05.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	536,00
97	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-6 от ПС "Марева"	15:30 01.05.2025	17:10 01.05.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	536,00
98	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-4	5:53 03.05.2025	6:40 03.05.2025	Невыявленные причины	752,00
99	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-4	8:20 03.05.2025	9:10 03.05.2025	Нарушение электрической изоляции	800,00
100	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	14:10 03.05.2025	14:50 03.05.2025	Внешнее механическое воздействие	319,33
101	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-14	14:57 03.05.2025	19:10 03.05.2025	Нарушение электрической изоляции	4132,33
102	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи Т2	6:55 05.05.2025	8:32 05.05.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	3422,48

103	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Посад" Л-2	17:30 05.05.2025	19:20 05.05.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	678,33
104	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-25 МВ на ТП-379	11:48 08.05.2025	12:54 08.05.2025	Нарушение электрической изоляции	1124,20
105	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КЛ-10кВ ПС"Прогресс"- РП1 Л-12	17:25 12.05.2025	18:12 12.05.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	744,17
106	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Южная Л-23	21:06 13.05.2025	22:45 13.05.2025	Нарушение электрической изоляции	6121,50
107	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-20	9:56 15.05.2025	10:27 15.05.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	672,18
108	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ Л-18 от ПС "Валдай"	18:01 16.05.2025	20:45 16.05.2025	Нарушение электрической изоляции	4428,00
109	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	18:25 18.05.2025	19:20 18.05.2025	Нарушение электрической изоляции	308,92
110	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал г.Холм	ПС"Холм" КЛ-10кВ ТП18- ТП6	15:45 22.05.2025	19:00 22.05.2025	Нарушение электрической изоляции	3120,00
111	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС "Сельская" Л- 1	8:15 24.05.2025	11:20 24.05.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	92,50
112	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал г.Холм	ПС"Холм" КЛ-10кВ ТП7- ТП9	8:30 25.05.2025	14:50 25.05.2025	Нарушение электрической изоляции	7600,00
113	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л- 14	14:27 25.05.2025	16:08 25.05.2025	Электродуговое повреждение	1649,67
114	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС "Огнеупоры" Боровичи-6	8:55 28.05.2025	10:55 28.05.2025	Нарушение электрической изоляции	560,00
115	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-7	10:05 28.05.2025	10:34 28.05.2025	Нарушение электрической изоляции	483,33
116	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-15	2:05 01.06.2025	4:15 01.06.2025	Нарушение электрической изоляции	585,00
117	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	4:20 02.06.2025	5:47 02.06.2025	Нарушение электрической изоляции	1067,20
118	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-16 МВ на ТП-164	14:25 02.06.2025	19:10 02.06.2025	Нарушение электрической изоляции	4308,25

119	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-38 МВ на ТП-677	14:40 02.06.2025	21:30 02.06.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	5063,50
120	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-14	8:04 04.06.2025	11:23 04.06.2025	Нарушение электрической изоляции	3250,33
121	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-67 МВ на ТП-108	20:00 05.06.2025	20:45 05.06.2025	Нарушение электрической изоляции	461,25
122	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	МВ в РП-24 на ТП-359	11:30 08.06.2025	12:40 08.06.2025	Нарушение электрической изоляции	1323,00
123	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	14:20 09.06.2025	14:42 09.06.2025	Внешнее механическое воздействие	175,63
124	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10 кВ Л-4 от ПС Валдай	14:00 10.06.2025	20:35 10.06.2025	Ветровые нагрузки	2291,00
125	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС "Мостицы" Т-2	7:45 12.06.2025	9:16 12.06.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2626,87
126	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	15:03 13.06.2025	15:35 13.06.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	179,73
127	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостицы Т2	16:42 13.06.2025	17:56 13.06.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2136,13
128	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л- 2	19:05 13.06.2025	22:00 13.06.2025	Невыявленные причины	4491,67
129	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-16 от ПС "Чудово"	15:11 14.06.2025	16:52 14.06.2025	Атмосферные перенапряжения (гроза)	1050,40
130	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-7 от ПС Валдай	15:25 14.06.2025	17:15 14.06.2025	Невыявленные причины	1041,33
131	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	"ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 ""Окуловская"" "	13:42 15.06.2025	14:10 15.06.2025	Нарушение электрической изоляции	343,47
132	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ от ПС "Красный Фарфорист" Л-1	14:05 15.06.2025	15:16 15.06.2025	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	165,67
133	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ от ПС "Красный Фарфорист" Л-4	14:05 15.06.2025	15:15 15.06.2025	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	233,33

134	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-05 от ПС "Чудово"	21:25 15.06.2025	23:23 15.06.2025	Нарушение электрической изоляции	2533,07
135	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-15	2:40 17.06.2025	3:30 17.06.2025	Невыявленные причины	225,00
136	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС Прогресс Л-14	2:40 17.06.2025	5:00 17.06.2025	Нарушение электрической изоляции	2286,67
137	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Валдай"	7:30 19.06.2025	9:57 19.06.2025	Невыявленные причины	465,50
138	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-23 от ПС "Валдай"	12:45 20.06.2025	13:55 20.06.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	175,00
139	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ.Л-7 от ПС "Валдай"	12:45 20.06.2025	13:55 20.06.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	662,67
140	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Валдай"	12:45 20.06.2025	13:55 20.06.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	221,67
141	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-13 от ПС Валдай	12:45 20.06.2025	13:55 20.06.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	786,33
142	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ Л-8 ПС "Прогресс" - РП2	5:35 21.06.2025	6:45 21.06.2025	Невыявленные причины	606,67
143	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ10кВ ПС Прогресс Л- 12	5:35 21.06.2025	7:05 21.06.2025	Невыявленные причины	1425,00
144	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	КЛ-10 кВ Л-1 от ПС "Энергомаш"	11:20 21.06.2025	13:25 21.06.2025	Нарушение электрической изоляции	533,33
145	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС Неболчи Л-5	8:35 23.06.2025	13:35 23.06.2025	Нарушение электрической изоляции	2200,00
146	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-26 МВ на ТП-392	12:30 23.06.2025	13:07 23.06.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	754,80
147	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-54 ВВ на ТП-67	8:27 25.06.2025	9:30 25.06.2025	Нарушение электрической изоляции	1479,45
148	АО "Новгородоблэлектро"	КЛ-10кВ Л-18 от ПС "Валдай"	11:25 25.06.2025	13:40 25.06.2025	Нарушение электрической изоляции	3645,00

149	АО "Новгородоблэлектро"	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-2"	15:12 25.06.2025	16:35 25.06.2025	Нарушение электрической изоляции	1494,00
150	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Валдай"	10:55 27.06.2025	22:55 27.06.2025	Нарушение электрической изоляции	4176,00
151	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС "Мостицы" Л-03	13:50 28.06.2025	16:02 28.06.2025	Нарушение электрической изоляции	682,00
152	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л- 4	20:18 29.06.2025	23:40 29.06.2025	Невыявленные причины	3232,00
153	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л- 2	13:15 30.06.2025	16:50 30.06.2025	Нарушение электрической изоляции	5518,33
154	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л- 4	18:38 30.06.2025	21:45 30.06.2025	Нарушение электрической изоляции	2992,00
155	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС Хвойная Л-4	21:20 01.07.2025	22:20 01.07.2025	Нарушение электрической изоляции	960,00
156	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	20:45 02.07.2025	22:05 02.07.2025	Нарушение электрической изоляции	480,00
157	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС Мошенское Л-1	20:50 02.07.2025	0:20 03.07.2025	Нарушение электрической изоляции	1225,00
158	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-30 МВ на ТП-192	13:11 03.07.2025	14:35 03.07.2025	Нарушение электрической изоляции	310,80
159	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Лычково"	6:00 04.07.2025	8:12 04.07.2025	Внешнее механическое воздействие	376,20
160	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	6:50 04.07.2025	13:00 04.07.2025	Внешнее механическое воздействие	1546,60
161	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	17:30 04.07.2025	22:10 04.07.2025	Внешнее механическое воздействие	1572,67
162	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	11:00 05.07.2025	11:42 05.07.2025	Невыявленные причины	235,90
163	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-7 МВ на ТП-87	2:02 06.07.2025	3:00 06.07.2025	Нарушение электрической изоляции	323,83
164	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	РП1 КЛ-10кВ ТП37-ТП35	10:30 08.07.2025	13:17 08.07.2025	Нарушение электрической изоляции	1892,67
165	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-53 ВВ на ТП-253	14:20 08.07.2025	16:15 08.07.2025	Нарушение электрической изоляции	987,08
166	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС Пестово Л-2	16:45 08.07.2025	17:45 08.07.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	2100,00
167	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС Пестово Л-4	16:45 08.07.2025	19:20 08.07.2025	Нарушение электрической изоляции	930,00
168	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	7:35 09.07.2025	8:45 09.07.2025	Внешнее механическое воздействие	254,86
169	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ Л-2 от ПС Лычково	20:55 09.07.2025	21:48 09.07.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	302,10

170	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	21:41 09.07.2025	22:07 09.07.2025	Нарушение электрической изоляции	94,66
171	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330"Окуловская"	21:45 09.07.2025	22:42 09.07.2025	Атмосферные перенапряжения (гроза)	699,20
172	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Неболочи" Л-5	6:30 10.07.2025	11:39 10.07.2025	Невыявленные причины	2266,00
173	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ Л-13. ПС "Прогресс"	18:15 11.07.2025	20:40 11.07.2025	Нарушение электрической изоляции	2295,83
174	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2,3,4,5,6 ПС "Пестово"	19:30 11.07.2025	22:05 11.07.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	16016,67
175	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Марево"	19:30 11.07.2025	20:30 11.07.2025	Внешнее механическое воздействие	321,60
176	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10 кВ Л-13 ПС "Прогресс"	1:36 12.07.2025	5:24 12.07.2025	Нарушение электрической изоляции	3610,00
177	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	13:14 12.07.2025	13:36 12.07.2025	Нарушение электрической изоляции	347,23
178	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ Л-8 ПС "Прогресс" - РП2	16:12 12.07.2025	17:00 12.07.2025	Нарушение электрической изоляции	416,00
179	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-16 МВ на ТП-164	20:04 12.07.2025	0:40 13.07.2025	Нарушение электрической изоляции	4443,60
180	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-33	20:08 12.07.2025	3:03 13.07.2025	Нарушение электрической изоляции	12657,50
181	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-363 МВ на ТП-577	20:30 12.07.2025	0:30 13.07.2025	Нарушение электрической изоляции	2956,00
182	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-4	1:37 13.07.2025	2:38 13.07.2025	Нарушение электрической изоляции	366,00
183	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-4	4:05 13.07.2025	12:30 13.07.2025	Нарушение электрической изоляции	8080,00
184	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Волот" ВЛ-10кВ Л4	12:50 13.07.2025	16:10 13.07.2025	Нарушение электрической изоляции	2366,67
185	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС ЖБИ Л-5	8:00 14.07.2025	11:19 14.07.2025	Нарушение электрической изоляции	829,17
186	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Неболочи" Л-5	11:35 14.07.2025	12:55 14.07.2025	Невыявленные причины	586,67
187	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-10 МВ на ТП-130	14:07 14.07.2025	15:15 14.07.2025	Нарушение электрической изоляции	374,00
188	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	14:10 14.07.2025	17:05 14.07.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	6125,00
189	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	14:10 14.07.2025	16:52 14.07.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	6615,00
190	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	5:50 15.07.2025	13:20 15.07.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2527,50
191	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Уторгош" ВЛ-10кВ Л3,Л5,Л6	7:55 15.07.2025	12:50 15.07.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	3933,33
192	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-5"	1:27 16.07.2025	4:00 16.07.2025	Нарушение электрической изоляции	3442,50

193	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 от пс "Демянск"	5:00 16.07.2025	9:35 16.07.2025	Нарушение электрической изоляции	1095,42
194	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-11 МВ на ТП-148	2:35 17.07.2025	3:51 17.07.2025	Электродуговое повреждение	1926,60
195	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10кВ ПС "Валдай" Л-2	5:35 17.07.2025	6:35 17.07.2025	Невыявленные причины	190,00
196	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-8	14:07 18.07.2025	15:50 18.07.2025	Проезд крупногабаритной техники	892,67
197	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	16:07 20.07.2025	17:10 20.07.2025	Нарушение электрической изоляции	237,53
198	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-05 от ПС "Чудово"	17:35 20.07.2025	18:40 20.07.2025	Нарушение электрической изоляции	1395,33
199	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-8	18:43 20.07.2025	19:22 20.07.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	338,00
200	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-13	18:51 20.07.2025	19:54 20.07.2025	Нарушение электрической изоляции	997,50
201	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-5 МВ ф.27	19:51 21.07.2025	21:14 21.07.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1442,82
202	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Посад" Л-2	20:05 21.07.2025	23:30 21.07.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1264,17
203	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2, Л-4 от ПС "Лычково"	0:45 22.07.2025	4:40 22.07.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1339,50
204	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	9:53 23.07.2025	10:34 23.07.2025	Невыявленные причины	1230,00
205	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	7:45 27.07.2025	8:45 27.07.2025	Невыявленные причины	1800,00
206	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	18:54 27.07.2025	18:58 27.07.2025	Атмосферные перенапряжения (гроза)	14,56
207	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10кВ Л-19 ПС "Вишерская"	18:54 27.07.2025	18:58 27.07.2025	Атмосферные перенапряжения (гроза)	0,33
208	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	6:10 29.07.2025	7:13 29.07.2025	Невыявленные причины	2572,50
209	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	РП1 КЛ-10кВ РП1-ТП44	15:10 29.07.2025	19:15 29.07.2025	Нарушение электрической изоляции	3103,33
210	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Пестово"	15:30 30.07.2025	18:36 30.07.2025	Нарушение электрической изоляции	5580,00
211	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	15:35 30.07.2025	16:21 30.07.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	1610,00
212	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КЛ6кВ Боровичи 4 от ПС Огнеупоры	15:14 01.08.2025	19:25 01.08.2025	Нарушение электрической изоляции	7822,83
213	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-17	15:14 01.08.2025	17:15 01.08.2025	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	645,33

214	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Пестово" Л-2,	18:10 01.08.2025	20:01 01.08.2025	Электродуговое повреждение	3885,00
215	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ РП1-ТП65	13:45 02.08.2025	15:15 02.08.2025	Нарушение электрической изоляции	1140,00
216	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	КЛ10кв ПС Прогресс Л-11	19:15 02.08.2025	21:00 02.08.2025	Нарушение электрической изоляции	787,50
217	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-815 ВВ ПС Южная Л-07, Л-30	23:03 02.08.2025	3:53 03.08.2025	Электродуговое повреждение	8854,67
218	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС "Валдай" Л-2	6:24 04.08.2025	9:10 04.08.2025	Невыявленные причины	525,67
219	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-23 от пс "Валдай"	6:45 04.08.2025	7:20 04.08.2025	Нарушение электрической изоляции	87,50
220	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Сельская Л-2	6:20 05.08.2025	12:30 05.08.2025	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	339,17
221	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ ПС "Русса"-РП2 Л1	18:45 05.08.2025	20:10 05.08.2025	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	1147,50
222	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Прогресс" Л-14	15:34 12.08.2025	16:45 12.08.2025	Атмосферные перенапряжения (гроза)	1159,67
223	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ПС Прогресс Л-7	15:34 12.08.2025	16:41 12.08.2025	Атмосферные перенапряжения (гроза)	1116,67
224	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-05	22:37 12.08.2025	0:06 13.08.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3144,67
225	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	5:45 13.08.2025	7:12 13.08.2025	Невыявленные причины	275,50
226	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-4"	10:18 13.08.2025	16:43 13.08.2025	Нарушение электрической изоляции	11999,17
227	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-16 от ПС "Чудово"	11:15 16.08.2025	11:23 16.08.2025	Электродуговое повреждение	81,33
228	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 от ПС "Чудово"	11:15 16.08.2025	11:22 16.08.2025	Электродуговое повреждение	106,28
229	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-10 от ПС Валдай	16:01 17.08.2025	17:32 17.08.2025	Электродуговое повреждение	227,50
230	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Пестово" Л-2,	7:05 18.08.2025	8:30 18.08.2025	Невыявленные причины	2975,00
231	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-24 МВ на ТП-433	13:35 18.08.2025	14:35 18.08.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	924,00
232	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостицы Л-23	22:48 20.08.2025	23:20 20.08.2025	Нарушение электрической изоляции	58,67
233	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-33 СМВ	16:20 22.08.2025	17:30 22.08.2025	Электродуговое повреждение	2007,83
234	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Западная Л-4	15:30 24.08.2025	16:30 24.08.2025	Нарушение электрической изоляции	1935,00
235	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Киприя" Л-1	11:45 25.08.2025	13:45 25.08.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	620,00

236	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-47 ВВ на ПС Районная Л-23	10:07 04.09.2025	11:07 04.09.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1841,00
237	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-5	22:40 10.09.2025	0:08 11.09.2025	Нарушение электрической изоляции	1383,07
238	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-54	5:10 15.09.2025	7:26 15.09.2025	Нарушение электрической изоляции	3250,40
239	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-363 СМВ	8:20 15.09.2025	10:21 15.09.2025	Нарушение электрической изоляции	1500,40
240	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-133 МВ на ТП-235	8:20 21.09.2025	9:04 21.09.2025	Нарушение электрической изоляции	302,13
241	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Восточная Л-14	8:43 22.09.2025	11:49 22.09.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	11330,50
242	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Неболчи" Л-5	0:17 01.09.2025	8:50 01.09.2025	Нарушение электрической изоляции	3762,00
243	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Киприя" Л-1	7:30 01.09.2025	10:10 01.09.2025	Нарушение электрической изоляции	826,67
244	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Угловка"	1:35 01.09.2025	8:32 01.09.2025	Электродуговое повреждение	1827,85
245	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулогино"	5:20 01.09.2025	6:21 01.09.2025	Электродуговое повреждение	342,62
246	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	8:18 01.09.2025	9:24 01.09.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2695,00
247	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ10кВ ПС Пестово Л-4	14:00 02.09.2025	14:40 02.09.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	240,00
248	АО "Новгородоблэлектро" ПС 330 Окуловская	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	7:30 06.09.2025	8:50 06.09.2025	Невыявленные причины	981,33
249	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	11:28 07.09.2025	11:58 07.09.2025	Невыявленные причины	473,50
250	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-15	6:40 08.09.2025	8:05 08.09.2025	Нарушение электрической изоляции	382,50
251	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-15 от пс "Валдай"	0:35 10.09.2025	1:08 10.09.2025	Нарушение электрической изоляции	891,00
252	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-13 от ПС "Валдай"	2:36 13.09.2025	6:00 13.09.2025	Нарушение электрической изоляции	2291,60
253	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	1:40 13.09.2025	2:07 13.09.2025	Невыявленные причины	331,20
254	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Валдай"	13:56 15.09.2025	15:00 15.09.2025	Нарушение электрической изоляции	202,67
255	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	17:26 20.09.2025	17:32 20.09.2025	Невыявленные причины	47,90
256	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	17:54 20.09.2025	18:38 20.09.2025	Невыявленные причины	351,27
257	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-2	13:45 22.09.2025	14:50 22.09.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	1668,33

258	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	21:50 28.09.2025	22:33 28.09.2025	Нарушение электрической изоляции	241,52
259	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10"Вишерская"	17:49 18.09.2025	17:54 18.09.2025	Нарушение электрической изоляции	57,60
260	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Шимск" ВЛ-10кВ Л10	13:45 04.09.2025	15:40 04.09.2025	Нарушение электрической изоляции	1763,33
261	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	пс "Русса" КЛ-10кВ Л20	14:48 29.09.2025	16:02 29.09.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	999,00
262	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ от ПС "Валдай" Л23	12:00 01.10.2025	13:40 01.10.2025	Нарушение электрической изоляции	250,0
263	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-1"	9:35 02.10.2025	10:40 02.10.2025	строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах	1191,7
264	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	3:20 04.10.2025	4:25 04.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	821,4
265	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10"Вишерская"	3:20 04.10.2025	4:55 04.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1094,4
266	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№19 от ПС 110/10 "Вишерская"	3:20 04.10.2025	5:22 04.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	10,2
267	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Посад" Л-2	10:58 04.10.2025	11:49 04.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	314,5
268	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ 10кВ Л-7 от ПС Прогресс	13:54 05.10.2025	14:05 05.10.2025	Невыявленные причины	183,3
269	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-17	13:54 05.10.2025	15:05 05.10.2025	Нарушение электрической изоляции	378,7
270	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№18 от ПС 110/10 "Вишерская"	13:20 06.10.2025	14:10 06.10.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	631,8
271	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№8 от ПС 110/10 "Вишерская"	13:40 06.10.2025	14:10 06.10.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	209,1
272	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-27	17:30 07.10.2025	19:12 07.10.2025	строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах	5831,0
273	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-45	15:35 09.10.2025	17:28 09.10.2025	строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах	3972,0
274	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	4:26 14.10.2025	5:45 14.10.2025	Нарушение электрической изоляции	630,7
275	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	5:36 14.10.2025	6:15 14.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	147,0

276	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№20 от ПС 110/10 "Вишерская"	5:36 14.10.2025	6:43 14.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	155,0
277	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	5:36 14.10.2025	7:02 14.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	313,1
278	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№ 8 от ПС 110/10 "Вишерская"	5:36 14.10.2025	7:09 14.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	648,2
279	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Неболчи" Л-5	12:53 14.10.2025	14:03 14.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	513,3
280	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ Л-4 от ПС Демянск	11:15 17.10.2025	12:30 17.10.2025	Электродуговое повреждение	1823,8
281	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-4 МВ на ТП-173	1:16 18.10.2025	2:02 18.10.2025	Нарушение электрической изоляции	375,7
282	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Насоная Л-13	12:17 20.10.2025	13:04 20.10.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-	396,4
283	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	2:20 21.10.2025	3:40 21.10.2025	Электродуговое повреждение	449,3
284	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Марево"	16:30 22.10.2025	18:25 22.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	616,4
285	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-6 от ПС "Марево"	16:30 22.10.2025	18:25 22.10.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	616,4
286	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-12	7:35 23.10.2025	8:05 23.10.2025	Нарушение электрической изоляции	475,0
287	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ10кВ ПС Прогресс Л-11	20:06 23.10.2025	20:47 23.10.2025	Невыявленные причины	307,5
288	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-544 ВВ на ТП-647	9:06 04.11.2025	11:06 04.11.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	350,0
289	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС ЖБИ Л-4	11:08 04.11.2025	12:32 04.11.2025	Нарушение электрической изоляции	952,0
290	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 от ПС "Чудово"	15:00 04.11.2025	15:40 04.11.2025	Нарушение электрической изоляции	605,3
291	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-296 СВВ	5:50 05.11.2025	6:45 05.11.2025	Нарушение электрической изоляции	1964,4
292	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ Л-2 от ПС Лычково	3:42 11.11.2025	4:36 11.11.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	307,8
293	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	22:33 13.11.2025	23:35 13.11.2025	Невыявленные причины	760,5
294	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Марёво"	4:00 14.11.2025	5:45 14.11.2025	оборудования в смежной электрической	562,8
295	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10кВ Л-6 ПС "Марёво"	4:00 14.11.2025	6:45 14.11.2025	оборудования в смежной электрической	884,4

296	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-7 от ПС "Валдай"	9:10 14.11.2025	11:45 14.11.2025	Невыявленные причины	1467,3
297	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10 кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	9:33 14.11.2025	10:02 14.11.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	231,5
298	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-22	13:38 14.11.2025	14:15 14.11.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-	1113,1
299	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостицы Т-2	20:19 14.11.2025	1:25 15.11.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	7869,3
300	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-56 ВВ на ТП-639	12:50 16.11.2025	14:29 16.11.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-	399,3
301	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	13:15 16.11.2025	13:50 16.11.2025	Невыявленные причины	1225,0
302	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС Посад Л-2	0:00 17.11.2025	0:50 17.11.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	308,3
303	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10 кВ Л-11 ПС "Прогресс"	18:00 19.11.2025	18:53 19.11.2025	Нарушение электрической изоляции	397,5
304	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-15 от пс "Валдай"	0:00 20.11.2025	4:00 20.11.2025	Нарушение электрической изоляции	6480,0
305	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Пестово" Л-2,	14:45 24.11.2025	15:35 24.11.2025	Нарушение электрической изоляции	1750,0
306	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	15:36 24.11.2025	16:49 24.11.2025	Воздействие повторяющихся стихийных явлений	275,2
307	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостицы Л-21	4:55 25.11.2025	5:45 25.11.2025	Нарушение электрической изоляции	58,3
308	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-67 МВ на ТП-108	8:10 26.11.2025	10:32 26.11.2025	строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах	530,1
309	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	20:54 27.11.2025	22:45 27.11.2025	Внешнее механическое воздействие	412,5
310	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ПС "Русса"-РП1 ,Л4	8:45 29.11.2025	10:37 29.11.2025	организаций, не участвующих в	2053,3
311	Старорусский филиал	КЛ-10кВ ПС "Русса"-РП2 ,Л1	8:45 29.11.2025	10:05 29.11.2025	оборудования в смежной электрической	1266,7
312	Старорусский филиал	КЛ-10кВ РП4-ТП98	8:20 30.11.2025	9:20 30.11.2025	Нарушение электрической изоляции	790,0
313	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ Л-2 от ПС Лычково	20:35 30.11.2025	21:12 30.11.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	210,9
314	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-172 МВ на РП-16	15:24 04.12.2025	16:43 04.12.2025	Нарушение электрической изоляции	861,1
315	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5от ТПС 330"Окуловка"	1:05 05.12.2025	3:08 05.12.2025	Нарушение электрической изоляции	1508,8
316	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-2 МВ на ТП-66	17:30 05.12.2025	18:40 05.12.2025	Нарушение электрической изоляции	1775,7

317	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-13 МВ на ТП-357	18:55 05.12.2025	19:26 05.12.2025	Нарушение электрической изоляции	332,7
318	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ Л-8 ПС "Прогресс" - РП2	0:03 07.12.2025	2:37 07.12.2025	Нарушение электрической изоляции	1334,7
319	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-12 РП-1 яч.15	0:03 07.12.2025	0:37 07.12.2025	Невыявленные причины	453,3
320	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-12	1:35 07.12.2025	3:03 07.12.2025	Невыявленные причины	1393,3
321	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-8	1:20 11.12.2025	2:00 11.12.2025	Нарушение электрической изоляции	346,7
322	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС-Мостицы Л-7	3:35 11.12.2025	5:40 11.12.2025	Нарушение электрической изоляции	2279,2
323	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	16:50 14.12.2025	19:45 14.12.2025	Электродуговое повреждение	5250,0
324	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Валдай"	12:45 15.12.2025	14:25 15.12.2025	Электродуговое повреждение	580,0
325	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-12	20:00 15.12.2025	22:40 15.12.2025	Нарушение электрической изоляции	2533,3
326	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ТПС "Угловка"	8:39 16.12.2025	9:34 16.12.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	241,1
327	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-62 и Л-67	0:02 17.12.2025	2:27 17.12.2025	Нарушение электрической изоляции	1092,3
328	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-54 ВВ на ТП-67	0:10 17.12.2025	2:22 17.12.2025	Нарушение электрической изоляции	4098,6
329	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	КЛ-10 кВ Л-11 от ПС "Чудово"	23:51 17.12.2025	0:12 18.12.2025	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	126,0
330	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-13 от ПС "Чудово"	23:51 17.12.2025	0:12 18.12.2025	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	539,3
331	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-05 ПС "Чудово"	23:51 17.12.2025	0:12 18.12.2025	Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации	450,8
332	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Восточная Л-14	22:35 19.12.2025	0:05 20.12.2025	Нарушение электрической изоляции	1738,5
333	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС"Огнеупоры" ф."Боровичи-1"	1:00 20.12.2025	3:50 20.12.2025	Нарушение электрической изоляции	3116,7
334	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ТП 191 РУ 6кВ на ТП 123 Боровичи 6	1:10 20.12.2025	5:10 20.12.2025	Нарушение электрической изоляции	1000,0
335	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-23 от ПС 110/10 "Вишерская"	6:30 20.12.2025	7:00 20.12.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	109,2
336	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	8:55 21.12.2025	10:22 21.12.2025	Электродуговое повреждение	3045,0
337	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л-11	10:35 21.12.2025	15:32 21.12.2025	Нарушение электрической изоляции	2227,5
338	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	22:37 25.12.2025	23:10 25.12.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	120,1

339	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС Пестово Л-2	14:35 26.12.2025	16:27 26.12.2025	Нарушение электрической изоляции	3920,0
340	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-53 ВВ ПС Восточная Л-14	23:35 29.12.2025	1:15 30.12.2025	Невыявленные причины	1598,3
341	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Валдай" Л-4	14:30 31.12.2025	18:15 31.12.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	1305,0
342	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Кулотино" Л-3	15:00 31.12.2025	17:05 31.12.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	702,1
343	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Демянск" Л-5	17:30 31.12.2025	19:00 31.12.2025	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	358,5
344	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Валдай" Л-4	18:05 31.12.2025	19:05 31.12.2025	Невыявленные причины	348,0
345	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Лычково" Л-4	22:40 31.12.2025	0:15 01.01.2026	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	541,5