

Номер итогово й строки	Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина повреждения оборудования	Объем недоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч
1	2	3	4	5	6	7
1	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кв ПС Неболчи Л-5	12,15 2026.01.02	14,45 2026.01.02	Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи	1100
2	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кв ПС Неболчи Л-5	16,10 2026.01.02	19,17 2026.01.02	Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи	1371,48
3	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Лычково	02,00 2026.01.04	02,41 2026.01.04	Невыявленные причины	116,793
4	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	04,45 2026.01.06	05,22 2026.01.06	Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи	139,442
5	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Посад" Л-2	06,04 2026.01.09	07,00 2026.01.09	Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи	345,21
6	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 от пс "Лычково"	14,05 2026.01.09	14,50 2026.01.09	Нарушение электрической изоляции	128,25
7	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС 6/10кВ "Окуловка-1 Л-2	19,25 2026.01.09	20,47 2026.01.09	Невыявленные причины	336,282
8	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Вишерская"	08,45 2026.01.13	09,10 2026.01.13	Нарушение электрической изоляции	94,242
9	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10 "Вишерская"	08,45 2026.01.13	10,10 2026.01.13	Нарушение электрической изоляции	320,242
10	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л- 14	10,25 2026.01.13	11,00 2026.01.13	Нарушение электрической изоляции	581,834
11	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-53 ВВ на ТП-253	15,50 2026.01.23	16,53 2026.01.23	Нарушение электрической изоляции	275,1
12	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10кВ Л-16 ПС"Чудово"	08,56 2026.01.30	09,55 2026.01.30	Нарушение электрической изоляции	613,392
13	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-30 МВ на ТП-192	02,55 2026.02.04	04,30 2026.02.04	Нарушение электрической изоляции	902,31

14	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС "Пестово" Л-5	11,13 2026.02.07	15,30 2026.02.07	Нарушение электрической изоляции	2278,556
15	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-3	11,13 2026.02.07	17,30 2026.02.07	Нарушение электрической изоляции	3399,103
16	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-4	04,25 2026.02.09	08,00 2026.02.09	Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников	1017,572
17	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-33 МВ на ТП-361	11,45 2026.02.11	12,24 2026.02.11	Нарушение электрической изоляции	1124,5
18	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-12 □	17,35 2026.02.11	19,35 2026.02.11	Нарушение электрической изоляции	1226
19	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-34 МВ на ТП-467	23,00 2026.02.24	06,00 2026.02.25	Нарушение электрической изоляции	5320
20	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	КВЛ-10кВ ПС"Прогресс" Л- 12	22,50 2026.02.27	00,30 2026.02.28	Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников	1021,871
21	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	КВЛ-10 кВ Л-13 ПС "Прогресс"	06,00 2026.02.28	07,35 2026.02.28	Невыявленные причины	1239,489
22	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	21,58 2026.03.01	23,15 2026.03.01	Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи	1215,001
23	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-7	23,59 2026.03.01	00,37 2026.03.02	Невыявленные причины	633
24	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	КВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л- 15	07,22 2026.03.02	08,05 2026.03.02	Воздействие птиц	193,59
25	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ТПС Угловка Л-9	14,36 2026.03.02	16,35 2026.03.02	Электродуговое повреждение	442,209
26	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-33 МВ на ТП-420	01,35 2026.03.04	02,40 2026.03.04	Нарушение электрической изоляции	2480,07
27	АО "Новгородоблэлектро" АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-16 МВ на ТП-164	10,40 2026.03.19	13,47 2026.03.19	Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи	14272,743
28	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10 кВ ПС "Лычково" Л-2	06,05 2026.03.20	06,40 2026.03.20	Невыявленные причины	99,693
29	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-54, Л-72	16,15 2026.03.25	19,20 2026.03.25	Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	7513,271
30	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС Шелонь Л1	10,35 2026.03.26	11,10 2026.03.26	Воздействие иных животных	431,42

31	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-7 МВ на ТП-302	02,20 2026.03.27	03,53 2026.03.27	Нарушение электрической изоляции	2287,8
32	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-30 МВ на ТП-453	05,50 2026.03.27	07,30 2026.03.27	Нарушение электрической изоляции	1783,69
33	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-3 МВ на РП-31	10,03 2026.03.31	11,05 2026.03.31	Электродуговое повреждение	2628,985