

Номер итогово й строки	Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина повреждения оборудования	Объем недоставленно й в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч
1	2	3	4	5	6	7
1	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Кулотино Л-3	02,35 2026.04.02	04,20 2026.04.02	Нарушение электрической изоляции	589,75
2	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-46	17,26 2026.04.02	18,13 2026.04.02	Нарушение электрической изоляции	100
3	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-27	22,20 2026.04.02	00,27 2026.04.03	Нарушение электрической изоляции	7731,284
4	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10кВ ТПС "Окуловка" Л- 6	11,08 2026.04.03	11,58 2026.04.03	Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи	399,007
5	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Кулотино Л-3	16,32 2026.04.04	17,27 2026.04.04	Атмосферные перенапряжения (гроза)	309,029
6	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-62	18,36 2026.04.06	21,15 2026.04.06	Нарушение электрической изоляции	426,65
7	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Лычково Л-4	02,20 2026.04.09	03,55 2026.04.09	Невыявленные причины	541,386
8	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Лычково Л-4□	19,30 2026.04.10	20,15 2026.04.10	Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи	256,5
9	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10кВ Л-9 от ТПС "Угловка"	12,33 2026.04.11	14,40 2026.04.11	Нарушение электрической изоляции	472,091
10	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Лычково Л-4	21,20 2026.04.12	01,15 2026.04.13	Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи	1339,614
11	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-4	20,05 2026.04.15	00,05 2026.04.16	Нарушение электрической изоляции	1000
12	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Демянск Л-5	16,30 2026.04.16	18,10 2026.04.16	Нарушение электрической изоляции	398,413
13	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-2 МВ на ТП-300	09,55 2026.04.17	10,52 2026.04.17	Нарушение электрической изоляции	1043,1

14	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-8	19,50 2026.04.20	20,19 2026.04.20	Нарушение электрической изоляции	537,579
15	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-2	04,40 2026.04.22	06,30 2026.04.22	Воздействие иных животных	348,27
16	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-15	03,40 2026.04.23	08,45 2026.04.23	Нарушение электрической изоляции	1372,41
17	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС 330 Окуловская Л-38	04,50 2026.04.23	06,51 2026.04.23	Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников	1910,099
18	АО "Новгородоблэлектро" АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-296 МВ на ТП-275	00,05 2026.04.27	03,50 2026.04.27	Нарушение электрической изоляции	6600
19	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ПС Вишерская Л-6	04,24 2026.04.27	04,44 2026.04.27	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	230,103
20	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10кВ ПС Хвойная Л-2	11,40 2026.04.27	13,25 2026.04.27	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	2695
21	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ВЛ-6 кВ от ТП-312а на ТП-363	14,30 2026.04.27	15,28 2026.04.27	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	755,227
22	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Пестово Л-5	14,50 2026.04.27	20,46 2026.04.27	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	10679,4
23	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ПС Красный Фарфорист Л-4	15,00 2026.04.27	16,06 2026.04.27	Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи	22
24	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Пестово Л-2,3,4,5,6	15,20 2026.04.27	23,30 2026.04.27	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	50635,4

25	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Хвойная Л-2	15,25 2026.04.27	16,15 2026.04.27	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	1282,82
26	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС 330 Окуловская Л-38	16,31 2026.04.27	18,32 2026.04.27	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	1910,099
27	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-15	18,12 2026.04.27	23,20 2026.04.27	Нарушение электрической изоляции	8315,46
28	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ТПС Угловка Л-3	18,29 2026.04.27	19,15 2026.04.27	Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи	258,479
29	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС 330 Окуловская Л-5	18,58 2026.04.27	22,37 2026.04.27	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	2686,4
30	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Лычково Л-4	19,25 2026.04.27	21,10 2026.04.27	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	299,25
31	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Кулотино Л-3	19,30 2026.04.27	20,30 2026.04.27	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	337
32	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС Валдай	18,00 2026.04.28	18,10 2026.04.28	Нарушение электрической изоляции	31,73
33	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС "Пестово" ВЛ-10кВ Л-5	20,37 2026.04.30	22,45 2026.04.30	Нарушение электрической изоляции	100

34	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-4	11,40 2026.05.03	14,10 2026.05.03	Нарушение электрической изоляции	900
35	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10 кВ ПС Пестово Л-4	18,35 2026.05.04	20,39 2026.05.04	Невыявленные причины	744,12
36	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	22,00 2026.05.04	10,30 2026.05.05	Нарушение электрической изоляции	4500
37	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-14	07,30 2026.05.05	08,00 2026.05.05	Нарушение электрической изоляции	0
38	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-10 МВ на ТП-61	15,25 2026.05.07	16,10 2026.05.07	Нарушение электрической изоляции	956,25
39	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС Кулотино	00,45 2026.05.11	00,57 2026.05.11	Невыявленные причины	67,4
40	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Огнеупоры Л-6□	18,50 2026.05.15	21,10 2026.05.15	Нарушение электрической изоляции	1236,49
41	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Огнеупоры Л-3	21,10 2026.05.15	23,00 2026.05.15	Нарушение электрической изоляции	788,19
42	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ПС Вишерская Л-6"	14,40 2026.05.19	15,20 2026.05.19	Нарушение электрической изоляции	460,897
43	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-26 МВ на ТП-383	16,50 2026.05.19	17,35 2026.05.19	Нарушение электрической изоляции	1091,25
44	АО "Новгородоблэлектро" АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-51 МВ Ф-27	21,20 2026.05.20	21,55 2026.05.20	Невыявленные причины	765,479
45	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-14	14,55 2026.05.21	16,35 2026.05.21	Нарушение электрической изоляции	1663,666
46	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	КЛ-10 кВ Л-4 от ПС Валдай	20,20 2026.05.21	21,00 2026.05.21	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	232,116
47	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-7	20,50 2026.05.21	22,25 2026.05.21	Нарушение электрической изоляции	1583
48	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-2	00,25 2026.05.22	01,15 2026.05.22	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	158,27
49	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ 10кВ ПС Пестово Л-3	00,30 2026.05.23	02,28 2026.05.23	Невыявленные причины	4819,15

50	АО "Новгородоблэлектро" АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-27	01,40 2026.05.25	04,50 2026.05.25	Нарушение электрической изоляции	3594,545
51	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Огнеупоры Л-4	12,15 2026.05.25	14,55 2026.05.25	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	4987,29
52	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ10кВ Л-3 от ТПС Окуловская	12,48 2026.05.25	13,41 2026.05.25	Воздействие погодных явлений с превышением параметров относительно условий проекта или воздействие разрушительных природных явлений	78,587
53	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-53 ВВ на ТП-657	13,50 2026.05.26	14,32 2026.05.26	Нарушение электрической изоляции	459,9
54	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10 кВ ПС Мошенское Л-8	18,30 2026.06.04	20,23 2026.06.04	Нарушение электрической изоляции	131,81
55	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-51 ВВ на ТП-373	14,05 2026.06.05	14,45 2026.06.05	Воздействие иных животных	845,756
56	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Демянск Л-5	16,45 2026.06.09	18,05 2026.06.09	Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников	318,587
57	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС 330 Окуловская Л-38□	21,45 2026.06.09	21,57 2026.06.09	Нарушение электрической изоляции	189,4
58	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	КЛ-10кВ Л-15 от ПС Валдай	15,33 2026.06.10	21,10 2026.06.10	Нарушение электрической изоляции	9099,54
59	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-13	16,08 2026.06.10	21,10 2026.06.10	Нарушение электрической изоляции	3392,242
60	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	КЛ-10кВ Л-7 от ПС Валдай	19,20 2026.06.10	20,20 2026.06.10	Нарушение электрической изоляции	568
61	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-2	22,10 2026.06.12	23,59 2026.06.12	Атмосферные перенапряжения (гроза)	345,23
62	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ПС Чудово Л-5	15,47 2026.06.13	16,40 2026.06.13	Атмосферные перенапряжения (гроза)	309,05
63	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Огнеупоры Л-4□	19,20 2026.06.13	22,10 2026.06.13	Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников	5297,71
64	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	КЛ-10кВ Л-18 от ПС Валдай	15,05 2026.06.17	16,13 2026.06.17	Нарушение электрической изоляции	1835,46

65	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Пестово Л-3	18,50 2026.06.22	20,35 2026.06.22	Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников	4287,5
66	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС Русса Л-20	09,55 2026.06.27	10,48 2026.06.27	Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	785,87
67	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л-2	19,35 2026.06.27	20,20 2026.06.27	Невыявленные причины	1155
68	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10 кВ ПС Хвойная Л-4	06,37 2026.06.29	08,30 2026.06.29	Нарушение электрической изоляции	1807,68