Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина повреждения оборудования	Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч
1	2	3	4	5	6	7
1	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ТПС Окуловка Л-6	18,51 2026.07.01	19,14 2026.07.01	Нарушение электрической изоляции	183,457
2	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС Русса КЛ-10кВ Л23	01,03 2026.07.02	02,35 2026.07.02	Нарушение электрической изоляции	1839,6
3	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-12	14,50 2026.07.02	15,20 2026.07.02	Нарушение электрической изоляции	475
4	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-14	14,50 2026.07.02	19,00 2026.07.02	Нарушение электрической изоляции	4158,666
5	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-12 МВ на ТП-455	10,45 2026.07.04	11,50 2026.07.04	Нарушение электрической изоляции	1413,315
6	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Хвойная Л-2	06,45 2026.07.05	07,45 2026.07.05	Невыявленные причины	1540
7	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-15	06,25 2026.07.06	07,40 2026.07.06	Нарушение электрической изоляции	2025
8	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-1 МВ на ТП-27	11,25 2026.07.06	12,35 2026.07.06	Нарушение электрической изоляции	1308,207
9	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Лычково Л-2	02,25 2026.07.07	10,20 2026.07.07	Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников	1353,807
10	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Хвойная Л-2	06,45 2026.07.07	07,30 2026.07.07	Невыявленные причины	1155
11	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Хвойная Л-2	15,45 2026.07.08	16,00 2026.07.08	Нарушение электрической изоляции	385
12	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Песь Л-2	04,38 2026.07.09	12,50 2026.07.09	Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи	3198

13	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-13	17,00 2026.07.10	18,25 2026.07.10	Нарушение электрической изоляции	955,058
14	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Крестцы Л-1	01,25 2026.07.11	06,45 2026.07.11	Атмосферные перенапряжения (гроза)	6079,62
15	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Огнеупоры Л-1	12,58 2026.07.11	13,44 2026.07.11	Атмосферные перенапряжения (гроза)	843,7
16	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Огнеупоры Л-4	12,58 2026.07.11	13,55 2026.07.11	Атмосферные перенапряжения (гроза)	1776,5
17	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ТПС Окуловка Л-6	14,00 2026.07.11	14,55 2026.07.11	Атмосферные перенапряжения (гроза)	439,243
18	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Кулотино Л-3	14,30 2026.07.11	22,24 2026.07.11	Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи	2607
19	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-18	15,30 2026.07.11	17,18 2026.07.11	Атмосферные перенапряжения (гроза)	2916
20	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-4	15,30 2026.07.11	17,30 2026.07.11	Атмосферные перенапряжения (гроза)	696
21	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Лычково Л-2	16,10 2026.07.11	16,45 2026.07.11	Атмосферные перенапряжения (гроза)	99,693
22	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС Холм ВЛ-10кВ Л5	09,40 2026.07.12	10,05 2026.07.12	Атмосферные перенапряжения (гроза)	396,15
23	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Марёво Л-3	14,50 2026.07.12	20,42 2026.07.12	Атмосферные перенапряжения (гроза)	1883,307

24	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-14	16,15 2026.07.12	17,43 2026.07.12	Нарушение электрической изоляции	1464,066
25	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-7	18,55 2026.07.12	01,00 2026.07.13	Нарушение электрической изоляции	3455,144
26	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-13	19,00 2026.07.12	04,00 2026.07.13	Нарушение электрической изоляции	6066
27	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-7	09,00 2026.07.13	11,20 2026.07.13	Нарушение электрической изоляции	2333
28	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-13	06,00 2026.07.15	09,39 2026.07.15	Невыявленные причины	3467,5
29	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогрес Л-12	22,00 2026.07.17	22,35 2026.07.17	Нарушение электрической изоляции	553,85
30	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС 6/10кВ Окуловка-1 Л-2	00,54 2026.07.18	01,36 2026.07.18	Проезд крупногабаритной техники, наезд техники на опоры линии электропередачи	172,2
31	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-13	14,25 2026.07.22	15,14 2026.07.22	Невыявленные причины	776,15

32	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-18	06,55 2026.07.24	10,40 2026.07.24	Нарушение электрической изоляции	6075
33	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-4	06,55 2026.07.24	08,35 2026.07.24	Невыявленные причины	580,116
34	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-4	11,20 2026.07.24	21,55 2026.07.24	Нарушение электрической изоляции	3682,884
35	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-14	10,05 2026.07.25	10,37 2026.07.25	Нарушение электрической изоляции	531,934
36	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Кулотино Л-3	15,20 2026.07.25	16,23 2026.07.25	Нарушение электрической изоляции	353,85
37	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-12	15,12 2026.07.27	17,50 2026.07.27	Нарушение электрической изоляции	2501,35
38	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Мошенское Л-1	19,45 2026.07.28	21,10 2026.07.28	Атмосферные перенапряжения (гроза)	495,95
39	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10кВ ПС Пестово Л-2	18,32 2026.07.30	19,45 2026.07.30	Невыявленные причины	2555,7
40	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ-10кВ ПС Пестово Л-2	05,20 2026.08.01	06,20 2026.08.01	Невыявленные причины	1600
41	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	Л-13 от ПС Валдай	20,03 2026.08.01	21,55 2026.08.01	Нарушение электрической изоляции	1258,358
42	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Пестово Л-5	20,30 2026.08.02	21,23 2026.08.02	Нарушение электрической изоляции	971,3
43	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-7	18,58 2026.08.04	22,20 2026.08.04	Нарушение электрической изоляции	1912,456
44	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Марево Л-6	22,35 2026.08.05	00,38 2026.08.06	Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников	658,05
45	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Пестово Л-5	15,40 2026.08.06	17,00 2026.08.06	Невыявленные причины	2399,4
46	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-16 МВ на ТП-164	05,55 2026.08.11	06,26 2026.08.11	Атмосферные перенапряжения (гроза)	537,163
47	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-13	14,20 2026.08.13	15,40 2026.08.13	Нарушение электрической изоляции	999,75
48	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-14	14,20 2026.08.13	15,40 2026.08.13	Попадание посторонних предметов	1330,334

49	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-13	16,24 2026.08.16	20,35 2026.08.16	Нарушение электрической изоляции	313,725
50	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-14	02,50 2026.08.19	04,45 2026.08.19	Нарушение электрической изоляции	1913,166
51	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-13	04,37 2026.08.19	05,25 2026.08.19	Нарушение электрической изоляции	1321,6
52	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-30 МВ на ТП-625	10,15 2026.08.19	11,37 2026.08.19	Нарушение электрической изоляции	1726,521
53	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-24 МВ на ТП-359	10,15 2026.08.19	12,20 2026.08.19	Нарушение электрической изоляции	2964,109
54	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-4	12,05 2026.08.19	17,05 2026.08.19	Нарушение электрической изоляции	1740
55	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-10	12,50 2026.08.19	13,37 2026.08.19	Несвоевременная вырубка (опиловка) деревьев и кустарников	117,45
56	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-23	12,50 2026.08.19	13,37 2026.08.19	Нарушение электрической изоляции	117,45
57	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-13	14,25 2026.08.19	14,50 2026.08.19	Нарушение электрической изоляции	396,15
58	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-13	21,40 2026.08.22	22,25 2026.08.22	Атмосферные перенапряжения (гроза)	712,5
59	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Огнеупоры Боровичи-4	21,40 2026.08.22	22,45 2026.08.22	Атмосферные перенапряжения (гроза)	2025,21
60	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Хвойная Л-4	09,00 2026.08.24	11,30 2026.08.24	Нарушение электрической изоляции	2400
61	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ПС "Энергомаш" Л-2	13,45 2026.08.24	15,15 2026.08.24	Воздействие птиц	121,5
62	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС "Районная" Л-24	15,00 2026.08.24	15,55 2026.08.24	Нарушение электрической изоляции	1335,152
63	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-29	09,28 2026.08.25	10,22 2026.08.25	Нарушение электрической изоляции	1602,9
64	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Огнеупоры Л-1	07,45 2026.08.26	10,17 2026.08.26	Нарушение электрической изоляции	2786,3

65	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Хвойная Л-4	13,55 2026.08.28	15,15 2026.08.28	Нарушение электрической изоляции	1279,68
66	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-3 МВ на РП-31	15,30 2026.08.29	16,41 2026.08.29	Нарушение электрической изоляции	970,06
67	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ВЛ 10кВ ПС Пестово Л-3	11,07 2026.08.31	11,44 2026.08.31	Нарушение электрической изоляции	1511,65
68	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-18	11,45 2026.08.31	12,22 2026.08.31	Нарушение электрической изоляции	999,54
69	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-23	08,36 2026.09.01	09,20 2026.09.01	Нарушение электрической изоляции	109,95
70	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-15	22,00 2026.09.02	23,05 2026.09.02	Нарушение электрической изоляции	888,06
71	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Пестово Л-5	01,11 2026.09.03	03,43 2026.09.03	Нарушение электрической изоляции	2026,4
72	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Пестово Л-4	01,40 2026.09.03	04,25 2026.09.03	Нарушение электрической изоляции	1815
73	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-14	09,05 2026.09.03	09,46 2026.09.03	Нарушение электрической изоляции	681,634
74	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Крестцы Л-11	12,08 2026.09.05	17,00 2026.09.05	Нарушение электрической изоляции	1216,75
75	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Прогресс Л-14	01,08 2026.09.07	03,12 2026.09.07	Нарушение электрической изоляции	2062,866
76	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Огнеупоры Боровичи-1	16,35 2026.09.09	17,38 2026.09.09	Нарушение электрической изоляции	115,5
77	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново МВ Л-14	02,40 2026.09.12	04,08 2026.09.12	Нарушение электрической изоляции	2457,225
78	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-15 МВ на ТП-452	13,15 2026.09.14	15,10 2026.09.14	Производство несанкционированных строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и прочих работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1828,818
79	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-2 МВ ф.16	20,21 2026.09.14	22,31 2026.09.14	Нарушение электрической изоляции	2210,34

80	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-301 ВВ на ПС Районная Л-20	21,30 2026.09.17	23,30 2026.09.17	Нарушение электрической изоляции	1460
81	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-4	01,50 2026.09.18	03,50 2026.09.18	Нарушение электрической изоляции	696
82	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ТПС Окуловка Л-3	09,45 2026.09.18	12,10 2026.09.18	Нарушение электрической изоляции	698,513
83	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-18	23,00 2026.09.19	01,45 2026.09.20	Нарушение электрической изоляции	2255
84	АО "Новгородоблэлектро" Восточный филиал	ПС Валдай Л-2	01,50 2026.09.21	03,27 2026.09.21	Нарушение электрической изоляции	307,23
85	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-67	22,22 2026.09.22	23,50 2026.09.22	Нарушение электрической изоляции	953,55
86	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС Шелонь Л-2	07,22 2026.09.24	11,50 2026.09.24	Нарушение электрической изоляции	1000,608
87	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-Заводское МВ на ТП-260	11,25 2026.09.26	13,14 2026.09.26	Нарушение электрической изоляции	2645,552