

Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации/граница территориальной зоны деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Причина повреждения оборудования	Объем недопоставленный в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*ч
1	2	3	4	5	6	7
1	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ ПС Хвойная Л-4	21:20 01.07.2025	22:20 01.07.2025	Нарушение электрической изоляции	960,00
2	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-4 ПС "Пестово"	20:45 02.07.2025	22:05 02.07.2025	Нарушение электрической изоляции	480,00
3	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС Мошенское Л-1	20:50 02.07.2025	0:20 03.07.2025	Нарушение электрической изоляции	1225,00
4	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-30 МВ на ТП-192	13:11 03.07.2025	14:35 03.07.2025	Нарушение электрической изоляции	310,80
5	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-4 от ПС "Лычково"	6:00 04.07.2025	8:12 04.07.2025	Внешнее механическое воздействие	376,20
6	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС "Крестцы"	6:50 04.07.2025	13:00 04.07.2025	Внешнее механическое воздействие	1546,60
7	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	17:30 04.07.2025	22:10 04.07.2025	Внешнее механическое воздействие	1572,67
8	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	11:00 05.07.2025	11:42 05.07.2025	Невыявленные причины	235,90
9	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-7 МВ на ТП-87	2:02 06.07.2025	3:00 06.07.2025	Нарушение электрической изоляции	323,83
10	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	РП1 КЛ-10кВ ТП37-ТП35	10:30 08.07.2025	13:17 08.07.2025	Нарушение электрической изоляции	1892,67
11	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-53 ВВ на ТП-253	14:20 08.07.2025	16:15 08.07.2025	Нарушение электрической изоляции	987,08
12	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС Пестово Л-2	16:45 08.07.2025	17:45 08.07.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	2100,00
13	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС Пестово Л-4	16:45 08.07.2025	19:20 08.07.2025	Нарушение электрической изоляции	930,00
14	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	7:35 09.07.2025	8:45 09.07.2025	Внешнее механическое воздействие	254,86

15	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ Л-2 от ПС Лычково	20:55 09.07.2025	21:48 09.07.2025 22:07 09.07.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	302,10
16	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	21:41 09.07.2025		Нарушение электрической изоляции	94,66
17	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330"Окуловская"	21:45 09.07.2025	22:42 09.07.2025	Атмосферные перенапряжения (гроза)	699,20
18	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Неболочи" Л-5	6:30 10.07.2025	11:39 10.07.2025	Невыявленные причины	2266,00
19	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ Л-13. ПС "Прогресс"	18:15 11.07.2025	20:40 11.07.2025	Нарушение электрической изоляции	2295,83
20	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2,3,4,5,6 ПС "Пестово"	19:30 11.07.2025	22:05 11.07.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	16016,67
21	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Марево"	19:30 11.07.2025	20:30 11.07.2025	Внешнее механическое воздействие	321,60
22	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10 кВ Л-13 ПС "Прогресс"	1:36 12.07.2025	5:24 12.07.2025	Нарушение электрической изоляции	3610,00
23	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	13:14 12.07.2025	13:36 12.07.2025	Нарушение электрической изоляции	347,23
24	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ Л-8 ПС "Прогресс" - РП2	16:12 12.07.2025	17:00 12.07.2025	Нарушение электрической изоляции	416,00
25	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-16 МВ на ТП-164	20:04 12.07.2025	0:40 13.07.2025	Нарушение электрической изоляции	4443,60
26	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Районная Л-33	20:08 12.07.2025	3:03 13.07.2025	Нарушение электрической изоляции	12657,50
27	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-363 МВ на ТП-577	20:30 12.07.2025	0:30 13.07.2025	Нарушение электрической изоляции	2956,00
28	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10кВ ПС "Пестово" Л-4	1:37 13.07.2025	2:38 13.07.2025	Нарушение электрической изоляции	366,00
29	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л- 4	4:05 13.07.2025	12:30 13.07.2025	Нарушение электрической изоляции	8080,00
30	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Волот" ВЛ-10кВ Л4	12:50 13.07.2025	16:10 13.07.2025	Нарушение электрической изоляции	2366,67
31	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС ЖБИ Л-5	8:00 14.07.2025	11:19 14.07.2025	Нарушение электрической изоляции	829,17
32	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Неболчи" Л- 5	11:35 14.07.2025	12:55 14.07.2025	Невыявленные причины	586,67
33	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-10 МВ на ТП-130	14:07 14.07.2025	15:15 14.07.2025	Нарушение электрической изоляции	374,00

34	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	14:10 14.07.2025	17:05 14.07.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	6125,00
35	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	14:10 14.07.2025	16:52 14.07.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	6615,00
36	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	5:50 15.07.2025	13:20 15.07.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	2527,50
37	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Уторгosh" ВЛ-10кВ Л3,Л5,Л6	7:55 15.07.2025	12:50 15.07.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	3933,33
38	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС "Огнеупоры" ф."Боровичи-5"	1:27 16.07.2025	4:00 16.07.2025	Нарушение электрической изоляции	3442,50
39	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 от пс "Демянск"	5:00 16.07.2025	9:35 16.07.2025	Нарушение электрической изоляции	1095,42
40	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-11 МВ на ТП-148	2:35 17.07.2025	3:51 17.07.2025	Электродуговое повреждение	1926,60
41	АО "Новгородоблэлектро"	ВЛ-10кВ ПС "Валдай" Л-2	5:35 17.07.2025	6:35 17.07.2025	Невыявленные причины	190,00
42	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-8	14:07 18.07.2025	15:50 18.07.2025	Проезд крупногабаритной техники	892,67
43	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ л.№17 от ПС 110/10 "Viшерская"	16:07 20.07.2025	17:10 20.07.2025	Нарушение электрической изоляции	237,53
44	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-05 от ПС "Чудово"	17:35 20.07.2025	18:40 20.07.2025	Нарушение электрической изоляции	1395,33
45	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-8	18:43 20.07.2025	19:22 20.07.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	338,00
46	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-13	18:51 20.07.2025	19:54 20.07.2025	Нарушение электрической изоляции	997,50
47	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-5 МВ ф.27	19:51 21.07.2025	21:14 21.07.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно- разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	1442,82
48	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Посад" Л-2	20:05 21.07.2025	23:30 21.07.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1264,17

49	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2, Л-4 от ПС "Лычково"	0:45 22.07.2025	4:40 22.07.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	1339,50
50	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	9:53 23.07.2025	10:34 23.07.2025	Невыявленные причины	1230,00
51	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 ПС "Пестово"	7:45 27.07.2025	8:45 27.07.2025	Невыявленные причины	1800,00
52	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№23 от ПС 110/10 "Вишерская"	18:54 27.07.2025	18:58 27.07.2025	Атмосферные перенапряжения (гроза)	14,56
53	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10кВ Л-19 ПС"Вишерская"	18:54 27.07.2025	18:58 27.07.2025	Атмосферные перенапряжения (гроза)	0,33
54	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	6:10 29.07.2025	7:13 29.07.2025	Невыявленные причины	2572,50
55	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	РП1 КЛ-10кВ РП1-ТП44	15:10 29.07.2025	19:15 29.07.2025	Нарушение электрической изоляции	3103,33
56	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Пестово"	15:30 30.07.2025	18:36 30.07.2025	Нарушение электрической изоляции	5580,00
57	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	15:35 30.07.2025	16:21 30.07.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	1610,00
58	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	КЛ6кВ Боровичи 4 от ПС Огнеупоры	15:14 01.08.2025	19:25 01.08.2025	Нарушение электрической изоляции	7822,83
59	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Прогресс Л-17	15:14 01.08.2025	17:15 01.08.2025	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	645,33
60	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Пестово" Л-2,	18:10 01.08.2025	20:01 01.08.2025	Электродуговое повреждение	3885,00
61	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ РП1-ТП65	13:45 02.08.2025	15:15 02.08.2025	Нарушение электрической изоляции	1140,00
62	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	КЛ10кВ ПС Прогресс Л-11	19:15 02.08.2025	21:00 02.08.2025	Нарушение электрической изоляции	787,50
63	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-815 ВВ ПС Южная Л- 07, Л-30	23:03 02.08.2025	3:53 03.08.2025	Электродуговое повреждение	8854,67
64	АО "Новгородоблэлектро" филиал Восточный	ВЛ-10кВ ПС "Валдай" Л-2	6:24 04.08.2025	9:10 04.08.2025	Невыявленные причины	525,67
65	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-23 от пс "Валдай"	6:45 04.08.2025	7:20 04.08.2025	Нарушение электрической изоляции	87,50
66	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ 10кВ ПС Сельская Л-2	6:20 05.08.2025	12:30 05.08.2025	Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	339,17

67	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	КЛ-10кВ ПС "Русса"-РП2 Л1	18:45 05.08.2025	20:10 05.08.2025	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	1147,50
68	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Прогресс" Л-14	15:34 12.08.2025	16:45 12.08.2025	Атмосферные перенапряжения (гроза)	1159,67
69	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ПС Прогресс Л-7	15:34 12.08.2025	16:41 12.08.2025	Атмосферные перенапряжения (гроза)	1116,67
70	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Антоново Л-05	22:37 12.08.2025	0:06 13.08.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	3144,67
71	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 ПС "Пестово"	5:45 13.08.2025	7:12 13.08.2025	Невыявленные причины	275,50
72	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КВЛ-6кВ ПС "Огнеупоры" ф."Боровичи-4"	10:18 13.08.2025	16:43 13.08.2025	Нарушение электрической изоляции	11999,17
73	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-16 от ПС "Чудово"	11:15 16.08.2025	11:23 16.08.2025	Электродуговое повреждение	81,33
74	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал	ВЛ-10 кВ Л-14 от ПС "Чудово"	11:15 16.08.2025	11:22 16.08.2025	Электродуговое повреждение	106,28
75	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-10 от ПС Валдай	16:01 17.08.2025	17:32 17.08.2025	Электродуговое повреждение	227,50
76	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Пестово" Л-2,	7:05 18.08.2025	8:30 18.08.2025	Невыявленные причины	2975,00
77	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-24 МВ на ТП-433	13:35 18.08.2025	14:35 18.08.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого	924,00
78	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-23	22:48 20.08.2025	23:20 20.08.2025	Нарушение электрической изоляции	58,67
79	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-33 СМВ	16:20 22.08.2025	17:30 22.08.2025	Электродуговое повреждение	2007,83
80	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Западная Л-4	15:30 24.08.2025	16:30 24.08.2025	Нарушение электрической изоляции	1935,00
81	АО "Новгородоблэлектро" Филиал "Восточный"	ПС "Киприя" Л-1	11:45 25.08.2025	13:45 25.08.2025	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	620,00
82	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	РП-47 ВВ на ПС Районная Л-23	10:07 04.09.2025	11:07 04.09.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1841,00
83	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Мостищи Л-5	22:40 10.09.2025	0:08 11.09.2025	Нарушение электрической изоляции	1383,07

84	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Базовая Л-54	5:10 15.09.2025	7:26 15.09.2025	Нарушение электрической изоляции	3250,40
85	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-363 СМВ	8:20 15.09.2025	10:21 15.09.2025	Нарушение электрической изоляции	1500,40
86	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ТП-133 МВ на ТП-235	8:20 21.09.2025	9:04 21.09.2025	Нарушение электрической изоляции	302,13
87	АО "Новгородоблэлектро" Новгородский РЭС	ПС Восточная Л-14	8:43 22.09.2025	11:49 22.09.2025	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	11330,50
88	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Неболчи" Л-5	0:17 01.09.2025	8:50 01.09.2025	Нарушение электрической изоляции	3762,00
89	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС "Киприя" Л-1	7:30 01.09.2025	10:10 01.09.2025	Нарушение электрической изоляции	826,67
90	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Угловка"	1:35 01.09.2025	8:32 01.09.2025	Электродуговое повреждение	1827,85
91	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	5:20 01.09.2025	6:21 01.09.2025	Электродуговое повреждение	342,62
92	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 ПС "Пестово"	8:18 01.09.2025	9:24 01.09.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	2695,00
93	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ10кВ ПС Пестово Л-4	14:00 02.09.2025	14:40 02.09.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	240,00
94	АО "Новгородоблэлектро" ПС 330 Окуловская	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	7:30 06.09.2025	8:50 06.09.2025	Невыявленные причины	981,33
95	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-38 от ПС 330 "Окуловская"	11:28 07.09.2025	11:58 07.09.2025	Невыявленные причины	473,50
96	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	КВЛ-10кВ ПС "Прогресс" Л-15	6:40 08.09.2025	8:05 08.09.2025	Нарушение электрической изоляции	382,50
97	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-15 от пс "Валдай"	0:35 10.09.2025	1:08 10.09.2025	Нарушение электрической изоляции	891,00
98	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	КЛ-10кВ Л-13 от ПС "Валдай"	2:36 13.09.2025	6:00 13.09.2025	Нарушение электрической изоляции	2291,60
99	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-5 от ПС 330 "Окуловская"	1:40 13.09.2025	2:07 13.09.2025	Невыявленные причины	331,20
100	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-2 от ПС "Валдай"	13:56 15.09.2025	15:00 15.09.2025	Нарушение электрической изоляции	202,67
101	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-6 от ПС "Окуловка"	17:26 20.09.2025	17:32 20.09.2025	Невыявленные причины	47,90

102	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-6 от ТПС "Окуловка"	17:54 20.09.2025	18:38 20.09.2025	Невыявленные причины	351,27
103	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ ПС"Хвойная" Л- 2	13:45 22.09.2025	14:50 22.09.2025	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	1668,33
104	АО "Новгородоблэлектро" филиал "Восточный"	ВЛ-10кВ Л-3 от ПС "Кулотино"	21:50 28.09.2025	22:33 28.09.2025	Нарушение электрической изоляции	241,52
105	АО "Новгородоблэлектро" Чудовский филиал г. Малая Вишера	ВЛ-10 кВ л.№6 от ПС 110/10"Вишерская"	17:49 18.09.2025	17:54 18.09.2025	Нарушение электрической изоляции	57,60
106	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	ПС "Шимск" ВЛ-10кВ Л10	13:45 04.09.2025	15:40 04.09.2025	Нарушение электрической изоляции	1763,33
107	АО "Новгородоблэлектро" Старорусский филиал	пс "Русса" КЛ-10кВ Л20	14:48 29.09.2025	16:02 29.09.2025	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	999,00